

№ 11/10 - 1902

СТУРОЖИНСЬКА
РАЙОННА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
Чернівецької області

24. 01. 2017
160/10-05
м. Стурожинь

На №1/2433 від 30.12.2016 р.

Народному депутату
Верховної Ради України
Рибану І. П.

Шановний Іване Іване Іване!

Після виконання №1/2433 від 30 грудня 2016 року щодо надання
стану електроопор в селі Собівці по вулиці Глинницькій та вулиці Заводській
районним підприємством по лінійному господарству Державного підприємства ПАТ
«СІС-Чернівецька»... Чернівецькій області оглянуто ЗТП-681 та вихідну ПЛ-0,4 кВ Л-2, до якої
закладена вулиця Глинницька та ТП-17 ПЛ-0,4 кВ, на яку закладена вулиця
Заводська.

Оглядом встановлено, що в кінці ПЛ-0,4 кВ Л-2 опори знаходяться в
незадовільному технічному стані, тому на II квартал 2017 року на ПЛ-0,4 кВ
запланована заміна дефектних опор, встановлення додаткових заземлюючих
спусків, перетяжка проводів та перерозподіл навантаження по фазах.

Після виконання вищезазначених робіт якість електропостачання
покращиться та відповідатиме всім вимогам ПТЕЕ.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації



Д. Ковальчук