



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5428/0/2-17 від 27.06.17

Народному депутатові України
А. Ф. ШИПКУ

На № 11/10-1856
від 26.05.17

Шановний Андрію Федоровичу!

Розглянувши Ваш запит, оголошений на засіданні Верховної Ради 26 травня 2017 р., щодо включення до зони спостереження Запорізької АЕС м. Покрова Дніпропетровської області, повідомляємо.

Регулювання діяльності у сфері використання ядерної енергії, зокрема встановлення розмірів і меж зон спостереження АЕС, здійснюється відповідно до Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” (далі – Закон).

Відповідно до статей 12 і 12¹ Закону населення територій, на яких розміщуються підприємства з видобування і переробки уранових руд, ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від їх діяльності.

Фінансування заходів щодо соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, здійснюється за рахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Згідно із статтею 45 Закону у місцях розташування ядерної установки чи об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, встановлюються санітарно-захисна зона і зона спостереження. Розміри і межі зазначених зон визначаються у проекті згідно з нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної енергії, а також узгоджуються з органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції, затверджені спільним наказом Держатомрегулювання та МОЗ від 7 листопада 2011 р. № 153/766.

Пунктом 2.1 зазначених Вимог встановлено, що розміри зони спостереження діючих АЕС визначаються так, щоб під час запланованих аварій дози опромінення населення на межі зони спостереження та за її межами не перевищували критеріїв введення невідкладних контрзаходів - евакуації і йодної профілактики. Згідно з пунктом 1.4. Вимог у рамках періодичної переоцінки безпеки діючих АЕС підтверджується достатність встановленого проектом розміру зони спостереження критеріям, наведеним у пункті 2.1 цих Вимог.

Верховної Ради України
29.06.2017 10:01
ВХ. № 151808

У рамках робіт з періодичної переоцінки безпеки Запорізької АЕС розроблено звіт “Запорожская АЭС. Уточнение размера зоны наблюдения ЗАЭС в рамках периодической оценки безопасности. Итоговый отчет”, який в установленому порядку пройшов державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки та був погоджений листом Держатомрегулювання від 19 серпня 2014 р. № 15-11/3-5383. Відповідно до зазначеного звіту радіус зони спостереження навколо Запорізької АЕС не перевищує встановлені проектом 30 кілометрів, тому, м. Покров Дніпропетровської області, розташоване на відстані більш як 40 кілометрів від Запорізької АЕС, не включено до зони спостереження цієї електростанції.

Розмір зони спостереження Запорізької АЕС буде переглянуто у рамках наступної переоцінки безпеки згідно з законодавством.

З повагою

**Перший віце-прем'єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі України**



Степан КУБІВ