



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, тел.(044) 247-30-54, тел./факс: (044) 247-30-50, факс: (044) 247-31-44
www.mns.gov.ua ЕДРПОУ 38516849 E-mail: oper@mns.gov.ua

13.03.2017 № 02-3778/261

На № _____ від _____

Народному депутату України
Левченку Ю.В.

На № ЗК-1464/1472 від 23.02.2017

Про розгляд депутатського запиту щодо
порушень вимог законодавства у сфері
цивільного захисту, пожежної та
техногенної безпеки

Шановний Юрію Володимировичу!

Державна служба України з надзвичайних ситуацій на Ваш депутатський запит щодо порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки під час ведення будівельних робіт на об'єкті «Будівництво торгово-розважального комплексу з підземними торговими та технічними приміщеннями на перетині Оболонського проспекту та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі м. Києва» (далі – об'єкт) повідомляє.

Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено, що до 31.12.2017 позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав за погодженням Державної регуляторної служби України.

ДСНС листом від 10.03.2017 № 26-3701/261 звернулася до ДРС для надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю), про результати якого Вас буде поінформовано додатково.

Одночасно інформуємо, що за результатами проведення Головним управлінням ДСНС України у м. Києві у період з 11 жовтня по 21 жовтня 2016 року перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки при проведенні будівельних робіт на об'єкті (лист ДСНС від 25.10.2016 № 01-15761/261) замовнику будівництва та генеральному підряднику вручені

119525 *

			перегородою 1-го типу та перекриттям 3-го типу від евакуаційних виходів шириною 6 м в порушення вимог п 18.14 ДБН В.2.3-7-2010 «Споруди транспорту. Метрополітени»;
24.	п.4 розділу I	ППБУ	не передбачено у місцях перепаду висот покрівель більше ніж на 1м влаштування зовнішніх пожежних драбин типів П1,П2 відповідно п.6.9 в порушення вимог п. 6.8 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
25.	п. 2.23 розділу III	ППБУ	з групи приміщень торгово-розважального комплексу на відм. +16,500 в осях (В-М)(8-11), (Б-Н)(1-4) не передбачено влаштування других евакуаційних виходів (на покрівлі передбачено влаштування холодильного обладнання та вентиляторів димовидалення) в порушення вимог п.5.13 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
26.	п. 2.23 розділу III	ППБУ	не передбачено спеціально обладнаної ділянки покрівлі на евакуаційних шляхах з приміщень торгово-розважального комплексу на відм. +16,500 в порушення вимог п. 5.22 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
27.	п. 2.23 розділу III	ППБУ	евакуацію з приміщень торгово-розважального комплексу на відм. +16,500 передбачено тільки через сходові клітки Н4 в порушення вимог п.9.2.2 ДБН В. 2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення.», та п.5.36, п.5.37, п. 5.39 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
28.	п. 2.23 розділу III	ППБУ	сходові клітки типу СК1 не мають вихід назовні в осях (А-Б)(5-7), (Н-П)(5-7) на прилеглу до будинку територію безпосередньо або через вестибюль (фойє) першого поверху (вихід назовні влаштовано через сходи типу С3) в порушення вимог п.5.41 , п.5.44 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
29.	п. 2.19 розділу II	ППБ в метрополітенах	допускається захарашення виходів, шляхів евакуації людей станції метрополітену (виходи з вестибюлів забиті дерев'яними щитами);
30.	п.4 розділу I	ППБУ	не передбачено влаштування в торгівельно-розважальному комплексі автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення відповідно до вимог п.1 ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення»;
31.	п. 2.23 розділу III	ППБУ	не передбачено на відм. -2,700 влаштування дверей шахт ліфтів підземних поверхів до протипожежних тамбур-шлюзів 1-го типу в порушення вимог п. 7.6.9 ДБН В. 2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення.», п. 4.34 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
32.	п. 2.23 розділу III	ППБУ	передбачено на відм. +11,000 влаштування виходів із приміщень №350, №380 безпосередньо до ліфтового холу в порушення вимог п. 7.6.8 ДБН В. 2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення.»;
33.	п. 2.23 розділу III	ППБУ	не передбачено на відм. -2,700 вихід з приміщення П05 назовні або до сходової клітки, яка має вихід безпосередньо назовні в порушення вимог 8.1.11, Г.2.15.2 Додотку Г ДБН 2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту»;
34.	п. 2.23 розділу III	ППБУ	не передбачено встановлення протипожежних дверей 2-го типу в прорізах перегородок 1-го типу у пожежонебезпечних господарських та технічних приміщеннях (коморах для зберігання горючих матеріалів, електрощитових, вентиляційних камерах тощо) в порушення вимог п. 9.3.6 ДБН В. 2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення.» та п. 2.14 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки
(зобов'язаність виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ п/п	Питання, що відносять контроль з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НІВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	✓				частина четверта статті 5 ЗУ від 06 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ від 05.04.2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки				✓	частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведення перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Завдання будуть надані у відповідному акті, після чого декілька днів
-------	--

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці:

Посадові особи ДСНС України:

Т.в.о. провідного інспектора відділу НТР, контролю за СПЗ та Л управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Головного управління ДСНС України у м. Києві підполковник служби цивільного захисту

Шкурман Сергій Григорович

Т.в.о. заступника начальника відділу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Оболонського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві підполковник служби цивільного захисту

Рябоконт Валерій Анатолійович

Т.в.о. провідного інспектора відділу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Шевченківського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві лейтенант служби цивільного захисту

Богданець Богдан Володимирович

Т.в.о. провідного інспектора відділу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві лейтенант служби цивільного захисту

Шлак Роман Миколайович

Т.в.о. головного інспектора відділу техногенної безпеки управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ГУ ДСНС України у м. Києві підполковник служби цивільного захисту

Цімох Володимир Іванович

Т.в.о. провідного інспектора відділу техногенної безпеки управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ГУ ДСНС України у м. Києві лейтенант служби цивільного захисту

Колтипін Михайло Анатолійович

головний фахівець інженерно-технічних заходів та оповіщення управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у м. Києві лейтенант служби цивільного захисту

Черніков Євгеній Олександрович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор

(посада)

Директор

(підпис)

О.А.Рибин

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано: «21» жовтня 2016 р.:

Директор

(посада)

Директор

(підпис)

О.А.Рибин

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік витрат щодо проведення перевірки			
Позначення нормативно-правового акту		Назва нормативно-правового акту	
№ п/п	Позначення нормативно-правового акту	Назва нормативно-правового акту	Дата та номер нормативно-правового акту
1	1	2	3
1.1	ЗУ N 877	Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	від 05 жовтня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	від 02 жовтня 2012 р. N 5601-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпекності"	від 18 серпня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 1598	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	від 14 серпня 1998 р. N 1598-III
2.1	ПКМУ N 956	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 серпня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 серпня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 серпня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	НАПБ Б.03.001-2004	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи	
3.1	ПІБУ	Наказ МНС України	від 02 серпня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мінюсти України 29 квітня 2004 р. за N 354/9153
3.2	ПІБУ	Наказ МНС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мінюсти України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	ПІБУ	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мінюсти України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	ПІБУ	Наказ МНС України	від 02 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мінюсти України 01 лютого 2002 р. за N 956/383
3.5	ПІБУ	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мінюсти України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Наказ МНС, Мінгромадства, Мінкооперативів, Мінсільгоспів	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мінюсти України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мінюсти України 29 серпня 2002 р. за N 708/8996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мінюсти України 04 березня 2003 р. за N 1797/500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 633, зареєстрований у Мінюсти України 02 листопада 2006 р. за N 1180/3054
3.10	Правила надання технічних умов	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2011 р. N 771, зареєстрований у Мінюсти України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мінюсти України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Наказ Мінгромадства, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мінюсти України 05 лютого 2007 р. за N 314/13492

② 30449079.0

2005 1.1.1.

5 (162)229) 53 229)

ГРД

0.90 A

0.90

10.00%

0.15

\$9.90

-10-2016 4AC 19:55:30 N°4084

3. H. 5E00006864

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

ОД УАПЗ "УКРОСТА" КИЇВ 4

БУД. ХРЕЩАТИК, 22

PH 215600426655

PH 3000040996

ХУРБА Л.Н.

393034

KOM.

ГОВ. МЕГАЛАЙН. ІНЖІНІР

35020 GAECA

KT

5:

PH.

ИДОН.:

PH.

R3:

ГРН

11.00 E.

11,00

IA

= 0,00%

0.00

OK

11,00

21-10-2016 4AG 19:55:38 N°4085

3. H. 5500006864

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ОБОЛОНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У М. КИЄВІ

04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 6, тел/факс (044) 419-32-44, факс (044) 419-89-89
 www.mnskyiv.gov.ua E-mail: kyiv@mns.gov.ua

П Р И П И С № 186

про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту,
 техногенної та пожежної безпеки

«27» жовтня 2016 року

ому: Директору ТОВ «Слікон ЛТД» Ревіну О.А., директору ТОВ «МЕГАЛАЙН
 ІНЖИНІРИНГ» Грідасову В.В.

21 жовтня 2016 року проведено планову перевірку будівництва ТОВ «Слікон ЛТД»,
 ТОВ «МЕГАЛАЙН ІНЖИНІРИНГ» торгово-розважального комплексу з підземними торговими та
 технічними приміщеннями на перетині Оболонського проспекту та вул. Героїв Дніпра в
 Оболонському районі м. Києва т.в.о. провідного інспектора відділу НТР, контролю за СПЗ та ЛІ
 управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного
 захисту Головного управління ДСНС України у м. Києві Шкурманом С.Г., т.в.о. заступника
 начальника відділу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та
 цивільного захисту Оболонського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Рябоконь В.А., т.в.о.
 провідного інспектора відділу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної
 безпеки та цивільного захисту Шевченківського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Богданцем Б.В.,
 т.в.о. провідного інспектора відділу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної,
 техногенної безпеки та цивільного захисту Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві
 Шпаком Р.М., т.в.о. головного інспектора відділу техногенної безпеки управління державного
 нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ГУ ДСНС
 України у м. Києві Цімохом В.І., т.в.о. провідного інспектора відділу техногенної безпеки
 управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного
 захисту ГУ ДСНС України у м. Києві Колтипіним М.А. та головним фахівцем ІТЗ та ОУОЗІІЗ ГУ
 ДСНС України у м. Києві Черніковим Є.О., акт перевірки № 541

разом з директором ТОВ «Слікон ЛТД» Ревіним О.А., особою по довіреності ТОВ
 «МЕГАЛАЙН ІНЖИНІРИНГ» Комаруком О.Г.

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) у
 сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, відповідно до статті 69 Кодексу
 цивільного захисту України, пунктів 3, 4 Положення про Державну службу України з надзвичайних
 ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1052,
 вимагається вжити таких заходів:

№ з/п	Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої пропонувалося до виконання)	Нормативно-правовий акт або нормативний документ, яким встановлено вимогу	Строк виконання	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5
1	розміщення виробничих, складських та допоміжних будинків і споруд на території будівництва виконати відповідно до затвердженого у встановленому порядку генплану, опрацьованому у складі проекту організації будівництва з урахуванням вимог цих Правил та будівельних норм;	ППБУ	21.11.2016р.	
	на будівельному майданчику знести всі будинки та споруди (МАФ) згідно з генпланом;	ППБУ	04.11.2016р.	

біля в'їздів на будмайданчик вивісити план з нанесеними на ньому будинками та спорудами, що будуються, а також допоміжними будинками і спорудами, в'їздом, під'їздами, вододжерелами, засобами пожежогасіння та зв'язку;	ППБУ	04.11.2016р.
влаштувати на кожному тимчасовому, мобільному будинку таблички із зазначенням її призначення, інвентарного номера, прізвища особи, відповідальної за її експлуатацію та протипожежний стан;	ППБУ	04.11.2016р.
Заборонити в мобільних будівлях відкрите прокладання незахищених проводів та захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів на відстані від них до горючих основ (конструкцій, деталей) менше 0,01 метра;	ППБУ	04.11.2016р.
з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в мобільних будівлях виконати за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів;	ППБУ	04.11.2016р.
Заборонити встановлення електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів на горючій основі без підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата, по всій його площі, не менше ніж на 0,01 метра в мобільних будівлях;	ППБУ	04.11.2016р.
Заборонити у мобільних будівлях експлуатацію світильників зі знятими ковпаками (розсіювачами);	ППБУ	04.11.2016р.
здійснити технічне обслуговування вогнегасників відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»;	ППБУ	04.11.2016р.
на території об'єкта будівництва заборонити зберігання балонів з газами без запобіжних ковпаків та нагвинчених на штуцери заглушок;	ППБУ	04.11.2016р.
до початку основних будівельних робіт на будові забезпечити протипожежне водопостачання від двох пожежних гідрантів на водогіпній мережі, згідно ТУ 10779, наданих ПАТ «АК «Київводоканал» 23.07.2014;	ППБУ	04.11.2016р.
значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначити шляхом випробувань за ДСТУ Б В.1.1-4, за стандартами на методи випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій конкретних видів або за розрахунковими методами відповідно до стандартів або методик, узгоджених з головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва та центральним органом державного пожежного нагляду відповідно п. 2.10.2. Державних будівельних норм ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;	ППБУ	21.11.2016р.
діючу частину (вестибюлі метрополітену, підземні переходи) відділити від будівництва протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу,	ППБУ	04.11.2016р.
передбачити площу протипожежного відсіку підвального (цокольного) поверху на відм. +0,000 (прийнята проектом), не більше ніж 700 м ² відповідно до вимог примітки 6 табл. п. 9.3.1 ДБН В.2.2-9-2009 «Ромашські будинки та споруди. Основні положення»;	ППБУ	21.11.2016р.

3	вестибюлю метрополітену передбачити та влаштувати додаткові виходи до підземних переходів завширшки 6 м кожний, чим забезпечити виконання компенсуючого протипожежного заходу згідно листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №7/17-7932 від 01.07.2016;	Лист Мінрегіона №7/17-7932 від 01.07.2016	04.11.2016р.
	передбачити два розосереджених евакуаційних виходів з торговельних залів комплексу безпосередньо назовні або в сходові клітки типу СК1, які мають двері з пристроями самозачинення та ущільнення в пригулах відповідно до вимог п. 8.3 ДБН 2.2-23-2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі»;	ППБУ	21.11.2016р.
7	передбачити на відм. +0,000 (прийнята проектом) в осях (Л-К)(9-10), на відм. +5,500 в осях (К-И)(3-4), (А/1-А/2)(5-6) відкривання евакуаційних дверей у напрямку виходу людей з будинку відповідно до вимог п. 5.18 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;	ППБУ	21.11.2016р.
8	передбачити ширину зовнішніх дверей усіх сходових кліток торгово-розважального комплексу не меншою за розрахункову ширину сходових маршів відповідно до вимог п. 5.16 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;	ППБУ	21.11.2016р.
19	передбачити з підземних приміщень на відм. -2,700 виходи назовні безпосередньо, через сходову клітку або через коридор, який веде до сходової клітки, що має вихід назовні безпосередньо або ізолюваний від розташованих вище поверхів відповідно до вимог п.5.9 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;	ППБУ	21.11.2016р.
20	передбачити з підвальних (цокольних) приміщень на відм. +0,000 (прийнята проектом) вихід назовні безпосередньо, через сходову клітку або через коридор, який веде до сходової клітки, що має вихід назовні безпосередньо або ізолюваний від розташованих вище поверхів відповідно до вимог п.5.9 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;	ППБУ	21.11.2016р.
21	передбачити на пожежний відсік не менше одного ліфта для транспортування пожежних і рятувальних підрозділів відповідно до вимог п. 7.6.4 ДБН В. 2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення.»;	ППБУ	21.11.2016р.
22	Заборонити на відм. +0,000 (згідно проекту) розміщення об'єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення в межах евакуаційного проходу (менше 6 м) відповідно до вимог п. 8.19 ДБН В.2.3-7-2010 «Споруди транспорту. Метрополітени» та листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №7/17-7932 від 01.07.2016;	ППБУ	21.11.2016р.
23	об'єкти комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення розміщені на відмітці +0,000 (згідно проекту) відокремити протипожежною стіною 2-го типу, протипожежною перегородою 1-го типу та перекриттям 3-го типу від евакуаційних виходів шириною 6 м відповідно до вимог п 18.14 ДБН В.2.3-7-2010 «Споруди транспорту. Метрополітени»;	ППБУ	21.11.2016р.
	передбачити у місцях перепаду висот покрівель більше ніж на 1м влаштування зовнішніх пожежних драбин типів ПП-П2 відповідно до п.6.9 відповідно до вимог п. 6.8 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;	ППБУ	21.11.2016р.

25.	з групи приміщень торгово-розважального комплексу на відм. +16,500 в осях (В-М)(8-11), (Б-Н)(1-4) передбачити влаштування других евакуаційних виходів (на покрівлі передбачено влаштування холодильного обладнання та вентиляторів димовидалення) відповідно до вимог п.5.13 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;	ППБУ	21.11.2016р.
26.	передбачити спеціально обладнані ділянки покрівлі на евакуаційних шляхах з приміщень торгово-розважального комплексу на відм. +16,500 відповідно до вимог п. 5.22 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;	ППБУ	21.11.2016р.
27.	шляхи евакуації з приміщень торгово-розважального комплексу на відм. +16,500 виконати відповідно до вимог п.9.2.2 ДБН В. 2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення.», та п.5.36, п.5.37, п. 5.39 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;	ППБУ	21.11.2016р.
28.	з сходових кліток типу СК1 виконати вихід назовні в осях (А-Б)(5-7), (Н-П)(5-7) на прилеглу до будинку територію безпосередньо або через вестибюль (фойє) першого поверху відповідно до вимог п.5.41, п.5.44 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;	ППБУ	21.11.2016р.
29.	заборонити захаращення виходів, шляхів евакуації людей станції метрополітену (виходи з вестибюлів забиті дерев'яними щитами);	ППБ в метрополітенах	04.11.2016р.
30.	передбачити влаштування в торгівельно-розважальному комплексі автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення відповідно до вимог п.1 ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення»;	ППБУ	21.11.2016р.
31.	передбачити на відм. -2,700 влаштування дверей шахт ліфтів підземних поверхів до протипожежних тамбур-шлюзів 1-го типу відповідно до вимог п. 7.6.9 ДБН В. 2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення.», п. 4.34 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;	ППБУ	21.11.2016р.
32.	заборонити на відм. +11,000 влаштування виходів із приміщень №350, №380 безпосередньо до ліфтового холу відповідно до вимог п. 7.6.8 ДБН В. 2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення.»;	ППБУ	21.11.2016р.
33.	передбачити на відм. -2,700 вихід з приміщення ПО5 назовні або до сходової клітки, яка має вихід безпосередньо назовні відповідно до вимог 8.1.11, Г.2.15.2 Додатку Г ДБН 2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту»;	ППБУ	21.11.2016р.
34.	передбачити встановлення протипожежних дверей 2-го типу в прорізах перегородок 1-го типу у пожежонебезпечних господарських та технічних приміщеннях (коморах для зберігання горючих матеріалів, електрощитових, вентиляційних камерах тощо) відповідно до вимог п. 9.3.6 ДБН В. 2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення.» та п. 2.14 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;	ППБУ	21.11.2016р.

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис у 10-денний строк з дня його вручення може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.

т.о. провідного інспектора відділу ІІТР, контролю за СПЗ та ІІ управління
 державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та
 цивільного захисту Головного управління ДСНС України у м. Києві
 т.о. заступника начальника відділу державного нагляду (контролю) у сфері
 пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Оболонського РУ
 ГУ ДСНС України у м. Києві підполковник служби цивільного захисту
 т.о. провідного інспектора відділу державного нагляду (контролю) у сфері
 пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Шевченківського РУ
 ГУ ДСНС України у м. Києві лейтенант служби цивільного захисту
 т.о. провідного інспектора відділу державного нагляду (контролю) у сфері
 пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Дніпровського РУ
 ГУ ДСНС України у м. Києві лейтенант служби цивільного захисту
 т.о. головного інспектора відділу техногенної безпеки управління державного
 нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту
 ГУ ДСНС України у м. Києві підполковник служби цивільного захисту
 т.о. провідного інспектора відділу техногенної безпеки управління державного
 нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту
 ГУ ДСНС України у м. Києві лейтенант служби цивільного захисту
 головний фахівець інженерно-технічних заходів та оповіщення управління
 організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у м. Києві
 лейтенант служби цивільного захисту

Шкурман Сергій Григорович
 Рябоконь Валерій Анатолійович
 Богданенко Богдан Володимирович
 Шпак Роман Миколайович
 Цімох Володимир Іванович
 Копитин Михайло Анатолійович
 Черніков Євгеній Олександрович
 27.10.16
 П.І.Б.

Припис для виконання отримав
 2.10.16 ТОВ "Експерт-ЛІД"

" " 201 року

Результати перевірок:					
Дата пере- вірки	Номери не виконаних пунктів	Хто проводив перевірку		Хто ознайомлений	
		посада, прізвище, ім'я, по батькові	підпис	посада, прізвище, ім'я, по батькові	підпис
1	2	3	4	5	6

Ужиті заходи:	
Дата	Застосування адміністративно-господарських санкцій (сума)
1	
2	
3	
4	
5	

ПРОТОКОЛ № 056047/318

про адміністративне правопорушення відповідно до статті 45 КУпАП

(серія)

КУпАП

11 лютого 2016 р.

м. Київ

Я, Олександр Олександрович (посада, найменування органу, від імені якого посадова особа уповноважена складати протокол, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи або працівника відомчої, сільської пожежної охорони, члена добровільної пожежної дружини) керуючись статтями 223, 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав (ла)

1. Прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків

2. Число, місяць і рік народження 06-05-1960 р. н. П. Любомир

3. Громадянство Україна

4. Місце проживання м. Київ

5. Місце роботи (навчання) м. Київ

6. Посада м. Київ

7. Місячний зарібок 5000 гривень

8. Чи є посадовою особою ні

9. Сімейний стан, кількість утриманців одружений, 2 дітей

10. Документ, що посвідчує особу паспорт

11. Чи притягався (лася) раніше до адміністративної відповідальності. Якщо притягався (лася), коли саме 14.09.1999р.

11 лютого 2016 р.

(дата, час та місце учинення адміністративного правопорушення, суть адміністративного правопорушення (коже правопорушення обґрунтовується пунктом нормативного акта із зазначенням його повного найменування))

Відсутності порушення

акт і припис, складено протокол про адміністративне правопорушення на посадову особу, відповідальну за протипожежний стан, і притягнуто її до адміністративної відповідальності (постанова про накладення адміністративного стягнення КИ № 051047/318).

Відповідно до статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» експертиза проектів будівництва проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. ДСНС не є експертною організацією та відповідно не проводить експертиз проектів будівництва.

Враховуючи вищевикладене, проектна документація та копії експертиз перебувають у замовника будівництва об'єкта та в експертній організації, що проводила експертизу.

Додаток: на 20 арк. в 1 прим.

З повагою

Тимчасово виконуючий
обов'язки Голови

О. Мельчуцький



чим вчинив(ла) правопорушення, передбачене статтею _____ КУпАП.

12. Обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність за адміністративне правопорушення _____

13. Факт правопорушення підтверджують свідки:

(прізвище, ім'я та по батькові)

(місце проживання)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

14. Підпис особи, яка склала протокол _____

(місце проживання)

15. З протоколом ознайомлений(а) і мені роз'яснено мої права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача (у разі неволодіння мовою, якою ведеться провадження); оскаржити постанову по справі _____

16. Справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто о 16 год. «25» жовтня 2016 р. в приміщенні _____ розташованому за адресою: _____

Підпис особи, яка ознайомлена з місцем та часом розгляду справи _____

17. Пояснення та зауваження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, щодо суті порушення і змісту протоколу: _____

За відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відповідно до статті 63 Конституції України, відповідальності не несе _____

18. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень або підписання протоколу про це робиться відповідний запис посадовою особою, яка склала протокол _____

19. Заяви, клопотання _____

20. Рішення органу, від імені якого складено протокол за заявою, клопотанням _____

21. До протоколу долучається _____
Від 29.08.2016р. № 05-18-07 _____
Владислав В.В. _____

2. Підпис посадової особи, яка склала протокол _____

3. Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про отримання примірника протоколу _____
Владислав В.В. _____

ПОСТАНОВА КИ № 05114 / 318

про накладення адміністративного стягнення

"14" жовтня 2016 р.

м. Київ

Я, головний (державний) інспектор з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки (потрібне підкреслити) Володимир Володимирович (посада, найменування органу, від імені якого посадова особа уповноважена вносити постанову, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові)

розглянувши протокол, серія КИ, № 056044, про адміністративне правопорушення від "15" жовтня 2016 р. і матеріали адміністративної справи на громадянина (ку) Василь Володимирович (прізвище, ім'я та по батькові, дата, рік та місце народження) 17.10.1968 р.

який (яка) проживає м. Київ, вул. Тиравомирська, 52 (адреса місця проживання)

працює (навчається) ТОВ "Вісник" (назва та адреса установи, організації (суб'єкта господарювання), навчального закладу тощо)

на посаді начальника

УСТАНОВИВ:

Громадянин (ка) Василь Володимирович (прізвище, ініціали особи, щодо якої розглядається справа, дата, час та місце вчинення)

14.10.2016 порушив (ла) вимоги пожежної безпеки (не виконав (ла) припису (постанови) чи розпочав (ла) роботу новоутвореного підприємства або використання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим) (потрібне підкреслити) у сфері пожежної безпеки

порушив (ла) вимоги пожежної безпеки (не виконав (ла) припису (постанови) чи розпочав (ла) роботу новоутвореного підприємства або використання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим) (потрібне підкреслити) у сфері пожежної безпеки

порушив (ла) вимоги пожежної безпеки (не виконав (ла) припису (постанови) чи розпочав (ла) роботу новоутвореного підприємства або використання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим) (потрібне підкреслити) у сфері пожежної безпеки

порушив (ла) вимоги пожежної безпеки (не виконав (ла) припису (постанови) чи розпочав (ла) роботу новоутвореного підприємства або використання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим) (потрібне підкреслити) у сфері пожежної безпеки

порушив (ла) вимоги пожежної безпеки (не виконав (ла) припису (постанови) чи розпочав (ла) роботу новоутвореного підприємства або використання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим) (потрібне підкреслити) у сфері пожежної безпеки

порушив (ла) вимоги пожежної безпеки (не виконав (ла) припису (постанови) чи розпочав (ла) роботу новоутвореного підприємства або використання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим) (потрібне підкреслити) у сфері пожежної безпеки

порушив (ла) вимоги пожежної безпеки (не виконав (ла) припису (постанови) чи розпочав (ла) роботу новоутвореного підприємства або використання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим) (потрібне підкреслити) у сфері пожежної безпеки

порушив (ла) вимоги пожежної безпеки (не виконав (ла) припису (постанови) чи розпочав (ла) роботу новоутвореного підприємства або використання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим) (потрібне підкреслити) у сфері пожежної безпеки

порушив (ла) вимоги пожежної безпеки (не виконав (ла) припису (постанови) чи розпочав (ла) роботу новоутвореного підприємства або використання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим) (потрібне підкреслити) у сфері пожежної безпеки

порушив (ла) вимоги пожежної безпеки (не виконав (ла) припису (постанови) чи розпочав (ла) роботу новоутвореного підприємства або використання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим) (потрібне підкреслити) у сфері пожежної безпеки

Тим самим своїми діями громадянин (ка) _____ учинив (ла)
(прізвище та ініціали)

адміністративне правопорушення, передбачене статтями 120, 175, 175², 188⁸ КУпАП (потрібно статтю підкреслити).

На підставі викладеного і керуючись статтями 223, 276 – 280 та 283 – 285 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Беручи до уваги пом'якшувальні (щире розкаяння винного; відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року), обтяжливих (продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її; повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення; втягнення неповнолітнього в правопорушення; вчинення правопорушення групою осіб; вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин; вчинення правопорушення в стані сп'яніння) обставини (потрібно підкреслити), а також те, що громадянин(ка)

Владислав Володимирович Висоцький
(прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо якої розглядається справа)

є (не є) посадовою особою (потрібно підкреслити), притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді _____

штрафу
(вид адміністративного стягнення)
у сумі 102 (сто дві гривні 00 копійок)
(сума штрафу словами та цифрами)

Штраф повинен бути сплачений згідно зі статтею 307 КУпАП протягом 15 днів з дня вручення (отримання) постанови за справою про адміністративне правопорушення в КЕКА 21080800 Р/Р 31110107700006 Овертубаг РВ ДК 6060000000
(назва установи банку, відповідний рахунок)

З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, та примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з особи подвійний розмір штрафу в сумі 204 грн. (двісті зовсім гривень). Постанова може
(сума словами)

бути пред'явлена до виконання у термін до 03.02.2017р.
(дата)

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення до вищого за статусом органу (вищої за статусом посадової особи) або до суду в порядку, передбаченому статтями 288, 289 КУпАП.

Відповідно до статті 291 КУпАП постанова набирає законної сили з 05.11.2016 (після закінчення строку її оскарження).
(дата)

Підпис особи, яка винесла постанову _____

Копію постанови особі, притягнутій до відповідальності, вручено особисто _____

(підпис особи, щодо якої розглядається справа, чи відмітка про направлення постанови)
"26" жовтня 2016р.

Постанова виконана 31 жовтня 2016р.

10 виконання № 4

Владислав Володимирович Висоцький
(посада, П.І.Б. виконавця, номер документа)

Пронумеровано, прошнуровано
і скреплено печаткою № _____

_____ аркушів.

Начальник

“ ” 20__ р. (_____)
підпис





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ОБОЛОНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У М. КИЄВІ

04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 6, тел/факс (044) 419-32-44, факс (044) 419-89-89
www.mnskyiv.gov.ua E-mail: kyiv@mns.gov.ua

АКТ № 541

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Замовник: ТОВ «Єлікон ЛТД»

(найменування юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 24103325,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) -----,

Київська область, м. Васильків, вул. Гагаріна, 3.

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Генпідрядник: ТОВ «МЕГАЛАЙН ІНЖИНІРИНГ»

(найменування юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 40077241,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) -----,

Одеська область, м. Одеса, вул. Тираспольська, 27/29.

Перевірено: будівництво ТОВ «Єлікон ЛТД», ТОВ «МЕГАЛАЙН ІНЖИНІРИНГ»
торгово-розважального комплексу з підземними торговими та технічними приміщеннями на перетині
Оболонського проспекту та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі м. Києва

(назва об'єкта перевірки (об'єкта), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки - високий

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ № 421 від 15.09.2016 р. Посвідчення на перевірку № 974 від 07.10.2016 р.	планова; позапланова

Початок перевірки					Строк проведення перевірки					Завершення перевірки				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

в.о. провідного інспектора відділу НТР, контролю за СПЗ та Л управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Головного управління ДСНС України у м. Києві Шкурман Сергій Григорович, т.в.о. заступника начальника відділу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Оболонського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Рябоконт Валерій Анатолійович, т.в.о. провідного інспектора відділу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Шевченківського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Богданець Богдан Володимирович, т.в.о. провідного інспектора відділу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Шпак Роман Миколайович, т.в.о. головного інспектора відділу техногенної безпеки управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ГУ ДСНС України у м. Києві Цімох Володимир Іванович, т.в.о. провідного інспектора відділу техногенної безпеки управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ГУ ДСНС України у м. Києві Колтипін

Михайло Анатолійович, головний фахівець ІТЗ та ОУОЗЦЗ ГУ ДСНС України у м. Києві Черніков Євген
Олександрович.

(найменування органу ДСНС України) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець:
Директор ТОВ «Слікон ЛТД» Ревін Олександр Анатолійович, Особа по довіреності ТОВ «МЕГАЛАЙН
ІНЖИНІРИНГ» Комарук Олександр Георгійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі.	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період <input type="text"/> по <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> була у період <input type="text"/> по <input type="text"/>
Акт перевірки від <input type="text"/> № <input type="text"/>	Акт перевірки від <input type="text"/> № <input type="text"/>
Розпорядчий документ від <input type="text"/>	Розпорядчий документ від <input type="text"/>
N <input type="text"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	N <input type="text"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
-------	----------------------------------	-----	----	----	----	--------------------------

Частина I. Забезпечення пожежної безпеки

1.	Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки	x				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки			x		пункт 14 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			x		пункт 12 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ					
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	x				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	x				пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	x				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			x		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	x				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	x				пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		x			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		x			пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		x			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів				x	пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря				x	пункти 2.18 - 2.27 глави 2

9.4	відповідають протипожежним вимогам норм Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	x	розділу IV ППБУ пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттевидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	x	пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	x	пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів	x	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання			
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	X	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	X	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння			
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	X	пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	X	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200 розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	X	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	X	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	X	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	X	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	X	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних	X	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7

	документів		
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками. відповідають вимогам нормативних документів	X	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	X	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	X	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	X	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	X	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту	X		пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		X	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		X	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		X	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		X	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		X	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну		X	пункт 3 частини першої

8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів

пункт 4 частини першої
статті 20 КЦЗУ, частина 9
статті 33 КЦЗУ

10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки

пункт 5 частини першої
статті 20, стаття 26
КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787

пункт 6 частини першої
статті 20 КЦЗУ, додаток 1
до Методики прогнозування
пункт 8 частини першої
статті 20 КЦЗУ, стаття 40
КЦЗУ, ПКМУ N
443, ПКМУ N 444

пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444

пункт 12 частини першої
статті 20 та стаття 133 КЦЗУ

стаття 32, пункти 15, 16
настини першої статті 20
КЦЗУ, наказ МНС N
553, пункт 24 ПКМУ N 253

пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308 стаття 53 КЦЗУ

16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах

пункт 1.1 Правил охорони
життя людей на водних
об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

ОПИС

виявленных порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми(пункт, стаття)	позначення нормативно- правового акта	

1.	п. 4.5 розділу VII	ППБУ	розміщення виробничих, складських та допоміжних будинків і споруд на території будівництва не відповідає затвердженому у встановленому порядку генплану, опрацьованому у складі проекту організації будівництва з урахуванням вимог цих Правил та будівельних норм;
2.	п. 4.8 розділу VII	ППБУ	до початку будівництва на будівельному майданчику не знесені всі будинки та споруди (МАФ) згідно з генпланом;
3.	п. 4.9 розділу VII	ППБУ	біля в'їздів на будмайданчик не вивішено план з нанесеними на ньому будинками та спорудами, що будуються, а також допоміжними будинками і спорудами, в'їздом, під'їздами, вододжерелами, засобами пожежогасіння та зв'язку;
4.	п. 4.7 розділу VII	ППБУ	не влаштовано на кожному тимчасовому, мобільному будинку таблички із зазначенням її призначення, інвентарного номера, прізвища особи, відповідальної за її експлуатацію та протипожежний стан;
5.	п. 1.12. розділу IV	ППБУ	допускається в мобільних будівлях відкрите прокладання незахищених проводів та захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів на відстані від них до горючих основ (конструкцій, деталей) менше 0,01 метра;
6.	п. 1.6. розділу IV	ППБУ	з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в мобільних будівлях не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів;
7.	п. 1.17. розділу IV	ППБУ	допускається встановлення електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів на горючій основі без підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата, по всій його площі, не менше ніж на 0,01 метра в мобільних будівлях;
8.	п. 1.18. розділу IV	ППБУ	допускається у мобільних будівлях експлуатація світильників зі знятими ковпаками (розсіювачами);
9.	п. 3.17. розділу V	ППБУ	не здійснено технічне обслуговування вогнегасників відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»;
10.	п. 9.3. розділу VI	ППБУ	на території об'єкта будівництва допускається зберігання балонів з газами без запобіжних ковпаків та нагвинчених на штуцері заглушок;
11.	п. 4.47 розділу VII	ППБУ	до початку основних будівельних робіт на будові не забезпечене протипожежне водопостачання від двох пожежних гідрантів на водогінній мережі, згідно ТУ 10779, наданих ПАТ «АК «Київводоканал» 23.07.2014;
12.	п. 4. розділу I	ППБУ	значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій не визначено шляхом випробувань за ДСТУ Б В.1.1-4, за стандартами на методи випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій конкретних видів або за розрахунковими методами відповідно до стандартів або методик, узгоджених з головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва та центральним органом державного пожежного нагляду відповідно п. 2.10.2. Державних будівельних норм ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

	п. 4.16 розділу VII	ППБУ	діюча частина (вестибюлі метрополітену, підземні переходи) не відділені від будівництва протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу, що порушує умови безпечної евакуації людей з станції метрополітену;
	п. 4 розділу I	ППБУ	передбачено площу протипожежного відсіку підвального (цокольного) поверху на відм. +0,000 (прийнята проектом), більше 700 м ² в порушення вимог примітки 6 табл. 2 п. 9.3.1 ДБН В. 2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення.»;
	п.2.23 розділу III	Лист Мінрегіона №7/17-7932 від 01.07.2016	з вестибюлю метрополітену не передбачено та не влаштовано додаткові виходи до підземних переходів завширшки 6 м кожний, чим не забезпечене виконання компенсуючого протипожежного заходу згідно листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №7/17-7932 від 01.07.2016;
6.	п.2.23 розділу III	ППБУ	не передбачено двох розосереджених евакуаційних виходів з торговельних залів комплексу безпосередньо назовні або в сходові клітки типу СК1, які мають двері з пристроями самозачинення та ущільнення в притулах в порушення вимог п. 8.3 ДБН 2.2-23-2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі»;
17.	п.2.23 розділу III	ППБУ	не передбачено на відм. +0,000 (прийнята проектом) в осях (Л-К)(9-10), на відм. +5,500 в осях (К-И)(3-4), (А/1-А/2)(5-6) відкривання евакуаційних дверей у напрямку виходу людей з будинку в порушення вимог п. 5.18 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
18.	п.2.23 розділу III	ППБУ	передбачено ширину зовнішніх дверей усіх сходових кліток торгово-розважального комплексу меншою за розрахункову ширину сходових маршів в порушення вимог п. 5.16 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
19.	п.2.23 розділу III	ППБУ	не передбачено з підземних приміщень на відм. -2,700 виходи назовні безпосередньо, через сходову клітку або через коридор, який веде до сходової клітки, що має вихід назовні безпосередньо або ізольований від розташованих вище поверхів в порушення вимог п.5.9 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
20.	п.2.23 розділу III	ППБУ	не передбачено з підвальних (цокольних) приміщень на відм. +0,000 (прийнята проектом) вихід назовні безпосередньо, через сходову клітку або через коридор, який веде до сходової клітки, що має вихід назовні безпосередньо або ізольований від розташованих вище поверхів в порушення вимог п.5.9 ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
21.	п.4 розділу I	ППБУ	не передбачено на пожежний відсік не менше одного ліфта для транспортування пожежних і рятувальних підрозділів в порушення вимог п. 7.6.4 ДБН В. 2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення.»;
22.	п.4 розділу I	ППБУ	передбачено на відм. +0,000 (згідно проекту) розміщення об'єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення в межах евакуаційного проходу (менше 6 м) в порушення вимог п. 8.19 ДБН В.2.3-7-2010 «Споруди транспорту. Метрополітени» та листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №7/17-7932 від 01.07.2016;
23.	п. 4.16 розділу VII	ППБУ	об'єкти комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення розміщені на відмітці +0,000 (згідно проекту) не відокремленні протипожежною стіною 2-го типу, протипожежною