



ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

шосе Запорізьке, 22
м. Дніпропетровськ
49107, Україна
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

п/р 26008962508238
у ПАТ «ПУМБ» у м. Київ
МФО 334851
код ЄДРПОУ 23359034
ПІН 233590304026

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДТЕК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО»

шоссе Запорожское, 22
г. Днепропетровск
49107, Украина
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

т/счет 26008962508238
в ПАО «ПУМБ» в г. Киев
МФО 334851
код ЄДРПОУ 23359034
ИНН 233590304026

05.01.18 № 909/1001
На № 47/1001 від 03.01.2018

✓
Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.

Копія : Народному депутату України
Березі Ю.М.

*вул. Грушевського, 5
м. Київ, 01008*

Про розгляд звернення

Шановний Андрію Володимировичу!

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», розглянувши звернення голови виконавчого комітету Грушуватської сільської ради П'ятихатського району та мешканців села Нерудсталь П'ятихатського району на Вашу адресу щодо стану електричних мереж за вищевказаною адресою, повідомляє наступне.

Персоналом П'ятихатського району електричних мереж (далі – П'ятихатський РЕМ) за вищевказаною адресою було проведено обстеження електричних мереж, від яких живляться домоволодіння мешканців с. Нерудсталь. За результатами обстеження встановлено, що ПЛ-0,4кВ від ТП-25а має деякі з перелічених у зверненні дефектів, але її технічний стан не загрожує здоров'ю та життю населення.

Для усунення виявлених за результатами обстеження дефектів та підвищення рівня надійності електропостачання споживачів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» заплановано проведення в квітні – червні 2018р. робіт з технічного обслуговування ПЛ-0,4кВ від ТП-25а.

Додатково повідомляємо, що за умови впровадження НКРЕКП механізмів стимулюючого тарифоутворення зазначені електричні мережі будуть включені в План реконструкції в рамках виконання заходів з інвестиційної програми 2018р.

З повагою,
в.о. генерального директора


С.Й. Березовський

Найда А.О.
373 56 35

