



УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, (044) 202 75 58, факс 202 76 41, e-mail: kmda@kma.gov.ua

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 00022527

E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua

13.07.18 № 007-2599

на № _____ від _____

Народному депутатові України
Березі Б. Ю.

Про перевірку системи пожежної
сигналізації у закладах освіти
міста Києва

Шановний Бориславе Юхимовичу!

У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за дорученням Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 № 1/11-6689 розглянуто Ваш депутатський запит від 07.06.2018 № 393/411-18 щодо перевірки системи пожежної сигналізації у закладах освіти міста Києва.

Повідомляємо, що розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» майно закладів освіти передано до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

Відповідно до протокольного рішення за результатами засідання Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 11, наказу ДСНС України від 29.03.2018 № 202 у квітні-червні 2018 року Головним управлінням ДСНС України у м. Києві проведено перевірку закладів освіти щодо дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Районним в місті Києві державним адміністраціям інформації про невідповідність ДБН системи пожежної сигналізації не надходило (інформація додається).

Разом з тим інформуємо, що у розділі III пункту 12 Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359 та погодженим Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіним М.О., зазначено: «Будівлі закладів та установ повинні бути обладнані засобами оповіщення людей про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані: внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі;

174613

18.07.2018 11:49


254445

спеціально змонтовані мережі мовлення або дзвінки та інші звукові сигнали». Таким чином, кожний заклад має один (або більше) звукових сигналів.

Додаток: Інформація районних в місті Києві державних адміністрацій, що надійшла через систему електронного документообігу територіальної громади міста Києва «АСКОД» на 12 арк. в 1 прим.

З повагою

Заступник голови

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by several smaller, fluid strokes.

О. Резніков



Додаток

УКРАЇНА
ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039, тел. (044) 281-66-62, факс 281-66-61,
E-mail: rda_golos@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37308812

12.07.2018 № 100-11124
на № _____ від _____

Про встановлення систем пожежної
сигналізації у навчальних закладах

Директорові Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
О. Фіданян

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація на виконання доручення Київського міського голови від 09.07.2018 № 25200 до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 № 1/11-6689 щодо звернення народного депутата Верховної Ради України Берези Б.Ю. про встановлення систем пожежної сигналізації у навчальних закладах повідомляє наступне.

У 2017 році систему пожежної сигналізації встановлено в 12-ти закладах освіти Голосіївського району. Інформації щодо порушень протипожежних вимог будівельних норм та правил від Державної пожежно-рятувальної частини Голосіївського району не надходило.

Перший заступник голови

Ю. Ткаченко



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. О.Кошиця, 11, м. Київ, 02068, тел. (044) 564-90-10, тел./факс (044) 565-25-37

E-mail: zagvid@drda.gov.ua, zvernenja@drda.gov.ua Web: darn.kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37388222

18.07.2018 № 101-6171/02

на № 25200 від 09.07.2018

Директорові Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Фіданян О.Г.

Про перевірку системи
пожежної сигналізації

Шановна Олено Григорівно!

На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Резнікова від 09.07.2018 № 25200 щодо запиту народного депутата України Б. Берези від 07.06.2018 № 393/411-18 стосовно перевірки системи пожежної сигналізації у підпорядкованих закладах освіти Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє.

Відповідно до пунктів 5,6 протоколу № 32 постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 18.09.2017, протокольного рішення за результатами засідання Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 11, наказу ДСНС України № 202 від 29.03.2018 у жовтні-листопаді 2017 року, квітні-червні 2018 року Дарницьким районним управлінням ГУ ДСНС України у м. Києві проведено перевірку закладів освіти щодо дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Інформації про невідповідність ДБН системи пожежної сигналізації від Дарницького районного управління ГУ ДСНС України у м. Києві не надходило.

Окрім того інформуємо, що в кожному освітньому закладі Дарницького району створено систему оповіщення, у тому числі із застосуванням технічних засобів. У розділі III пункту 12 Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359 та погодженим Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій М.Чечоткіним, зазначено: «Будівлі закладів та установ повинні бути обладнані засобами

оповіщення людей про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані: внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі; спеціально змонтовані мережі мовлення або дзвінки та інші звукові сигнали). Таким чином, кожний заклад має один (або більше) звукових сигналів.

Питання щодо забезпечення безпечних умов для учасників освітнього процесу у підпорядкованих освітніх закладах перебуває на постійному контролі управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

З повагою

Перший заступник голови

В. Лозовий



УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

02217, м. Київ, вул. Закревського, 15-а, т/ф. (044)546-67-80 e-mail: ruodesn@ukr.net

11.07.18 № 34-2869
на № 25200 від 09.07.2018

Директорові Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту
виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Фіданян О. Г.

Про надання інформації

Шановна Олено Григорівно!

У відповідь на лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 № 1/11-6689 (від 09.07.2018 № 25200) щодо запиту народного депутата України Берези Б. Ю. від 07.06.2018 № 393/411-12 стосовно перевірки системи пожежної сигналізації в закладах освіти міста Києва Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації інформує.

Станом на 11.07.2018 встановлено систему пожежної сигналізації без порушень норм ДБН в 19 закладах освіти Деснянського району.

У 2018 році виділено кошти на встановлення автоматизованої пожежної сигналізації в закладах освіти на суму 23 845,0 тис.грн.

Станом на сьогоднішній день Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та загальноосвітніми навчальними закладами проводяться електронні торги на закупівлю послуг по встановленню АПС в навчальних закладах.

Питання щодо забезпечення безпечних умов для перебування учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти Деснянського району тримається на постійному контролі Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та керівників навчальних закладів.

З повагою

Начальник

Т. Постолук



УКРАЇНА

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

бульвар Праці, 1/1, м. Київ, 02094, тел. (044) 559-10-73, тел./факс 559-58-33
E-mail: genoff2@dnipr.gov.ua, www.dnipr.kievcity.gov.ua, код ЄДРПОУ 37203257

10.07.2018 № 6382/44/3/103
На № _____ від _____

Директорові Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Фіданян О.Г.

Про надання інформації

Шановна Олено Григорівно!

На виконання доручення заступника голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Резнікова О.Ю. від 09.07.2018 № 25200 та листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 року № 1/11-6689 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація на запит народного депутата України Берези Б.Ю. від 07.06.2018 № 393/411-18 щодо перевірки системи пожежної сигналізації у навчальних закладах міста Києва повідомляє.

Станом на 10.07.2018 р. встановлення систем пожежної сигналізації в навчальних закладах району не проводилось.

У 2018 році виділено кошти на встановлення автоматизованої пожежної сигналізації в середню загальноосвітню школу № 182, спеціалізовані школи №№ 65, 125, 148, 234, 330 «Русанівка», гімназії №№ 136, 191, навчально-виховні комплекси № 209 «Сузір'я» та «Монтессорі», ВСШ № 4, інтернати №№ 14, 18, 26, ЦДЮТ, ДЮХС «Щасливе дитинство», заклади дошкільної освіти №№ 53, 274, 282, 303, 361, 404, 441, 481, 501, 568, 582, 583, 591, 672, 680, 801 на суму 19 800,0 тис.грн., на інші заклади освіти кошти не виділялися.

Разом з тим інформуємо, що з червня 2018 року управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації проводяться електронні торги на закупівлю послуг по встановленню АПС в зазначених закладах.

Питання щодо забезпечення безпечних умов перебування учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах Дніпровського району перебуває на постійному контролі управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

З повагою
Заступник голови

А. Загородня



УКРАЇНА
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Маршала Тимошенка, 16, Київ, 04205, тел. 418-38-49
e-mail: rda@obolonrda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37371727

10.07.2018 № 104-6142
На № _____ від _____

Директорові Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу
Київської міської ради
Фіданян О.Г.

Про перевірку системи
пожежної сигналізації

Шановна Олено Григорівно!

На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Резнікова від 09.07.2018 № 25200 щодо запиту народного депутата України Б.Берези від 07.06.2018 № 393/411-18 стосовно перевірки системи пожежної сигналізації у закладах освіти Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє.

Перевірку встановлених систем пожежної сигналізації в закладах освіти Оболонського району виконано. На відповідність ДБН відхилень не виявлено.

З повагою

Виконувач обов'язків
заступника голови

І. Пашко

Сухоловська 418 63 53
Калініченко 410 36 70



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. М. Омеляновича - Павленка, 15, м. Київ, 01010, тел. (044) 280-89-12. факс (044) 280-40-96
e-mail: letter@pechrda.gov.ua, web-сайт: pechersk.kievcity.gov.ua, код ЄДРПОУ 37401206

11.07.2018 № 105/02-25200/9

На № _____ від _____

Директору Департаменту
освіти і науки
виконавчого органу київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Фіданян О.Г.

Шановна Олено Григорівно!

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація за результатом розгляду депутатського запиту народного депутата України Берези Б.Ю. від 07.06.2018 № 393/411-18, щодо перевірки системи пожежної сигналізації у закладах освіти міста Києва повідомляє наступне.

За інформацією управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в закладі дошкільної освіти № 265 влаштовано систему пожежної сигналізації відповідно до розробленого проекту, який погоджений Головним управлінням ДСНС в місті Києві.

Додатково інформуємо, що триває закупівля на електромонтажні роботи (послуги системи безпеки (пожежна сигналізація)), закупівля знаходиться на етапі очікування пропозицій. Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації спільно з уповноваженими органами постійно здійснює контроль за розробкою проектів та подальшої їх реалізації.

З повагою
Перший заступник голови

Д. Загуменний



УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Контрактова площа, 2, м. Київ, 04070, тел. (044) 226-20-26, факс 485-19-06

E-mail: podilrda@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37333608

10. 07. 2018 № 106-6483
на № _____ від _____

Директору Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Фіданян О.Г.

Шановна Олено Григорівно !

На виконання доручення Київського міського голови В.Кличка від 06.07.2018 № 25200 до депутатського запита народного депутата України Б.Берези від 07.06.2018 № 393/411-18 стосовно перевірки пожежної сигналізації в закладах освіти Подільська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє.

Пожежна сигналізація навчальних закладів встановлена без порушень норм ДБН та облаштована засобами мовленевого сповіщення про пожежу.

З повагою

Заступник голови

В.Смирнов

Васіна
Кузьменко
425 25 66



УКРАЇНА
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

проса. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, тел. (044) 424-30-06, факс (044) 424-34-16,
E-mail: dokvidsrda@ukr.net Код ЄДРПОУ 37395418

12.07.2018 № 104-34/4871
на № _____ від _____

Київська міська державна
адміністрація
Директорові Департаменту
освіти і науки
Фіданян О. Г.

Про перевірку системи пожежної
сигналізації у закладах освіти

Шановна Олено Григорівно!

На виконання доручення заступника голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Резнікова О. Ю. від 09.07.2018 № 25200 та листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 року № 1/11-6689 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація на запит народного депутата України Берези Б. Ю. від 07.06.2018 № 393/411-18 щодо перевірки системи пожежної сигналізації у навчальних закладах міста Києва повідомляє.

У 2018 році виділено кошти на встановлення автоматизованої пожежної сигналізації у закладах загальної середньої освіти № № 40, 55, 72, 96, 35, 196, 197, 254, 281, 317, ліцей «Еко», заклади дошкільної освіти № № 60, 80, 95, 139, 199, 200, 276, 601, 682, 786, 127, 156, 203, 218, 219, 249, 251, 277, 284, 469, 516, 560, 571, СП-16, «Центр військово-патріотичного та спортивного виховання молоді «Десантник», Дитячо-юнацькому спортивному клубі з водних видів спорту «Бригантина».

Станом на 10.07.2018 встановлення систем пожежної сигналізації в навчальних закладах району не проводилось.

Разом з тим інформуємо, що з червня 2018 року управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації проводяться електронні торги на закупівлю послуг по встановленню АПС в зазначених закладах. Вимоги норм ДБН будуть враховані при встановленні АПС.

Питання щодо забезпечення безпечних умов перебування учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти Святошинського району перебуває на постійному контролі управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Заступник голови

Н. Гусєва



УКРАЇНА

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

вул.Пітерська, 12, м.Київ, 03087

тел. (044)242-21-71, факс (044)242-21-70, 242-43-35; сайт управління: <http://2422171.kiev.ua>

e-mail: 2422171@ukr.net, 2424335@ukr.net, код ЄДРПОУ 37485490

10.07.2018 № 1903/31
на № _____ від _____

Директорові Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Фіданян О.Г.

Шановна Олено Григорівно!

На виконання доручення заступника голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Резнікова О. Ю. від 09.07.2018 № 25200 та листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 № 1/11-6689 стосовно розгляду запита народного депутата України Берези Б. Ю. від 07.06.2018 № 393/411-18 управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації повідомляє.

Станом на 10.07.2018 управлінням освіти проводиться тендер на закупівлю надання послуги з встановлення, монтажу та технічного обслуговування протипожежного обладнання. Відповідно до технічного завдання, яке міститься в тендерній документації та розміщене в системі Prozorro (№ оголошення VA-2018-07-03-000832-а) вибір типу системи пожежної сигналізації має відповідати ДБН В.2.5.56-2014.

З повагою

В. о. начальника

Н. Кухарева



УКРАЇНА
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

вул. Зоологічна, 6-А, м. Київ, 04119, тел. (044) 489-02-50, тел./ факс 489-02-50
E-mail: priyom_shevruo@ukr.net, www.shevruo.kiev.ua, код ЄДРПОУ 37470086

10.04.2018 № 33/14-1483

від 09.07.2018 № 25200

Директору Департаменту освіти
і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Фіданян О. Г.

Шановна Олено Григорівно!

Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації опрацьовано запит народного депутата України Б. Ю. Берези від 07.06.2018 № 393/411-18 щодо перевірки системи пожежної сигналізації у закладах освіти міста Києва.

За результатами розгляду повідомляємо, що чотирнадцять закладів освіти Шевченківського району обладнані автоматичними протипожежними сигналізаціями, три з яких має мовленнєве оповіщення про пожежу.

Для забезпечення виконання п.5.1. таблиці Б.1 Додатку «Б» ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту» управлінням освіти будуть подані пропозиції до бюджету по галузі «Освіта» на 2019 рік для дообладнання існуючих АПС пристроєм мовленнєвого оповіщення про пожежу.

З повагою

Начальник

Є. Ярова