



**МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА  
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ**  
(Міненерговугілля України)

01601, м.Київ, вул. Хрещатик, 30, тел.: 206-38-44, 206-38-45, ф.: 531-36-92  
E-mail: kanc@mev.energy.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37471933

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Народному депутату України  
Безбаху Я.Я.**

**Шановний Якове Яковичу!**

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розглянуло Ваш запит від 04.06.2018 № 4-06-1, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів від 19.06.2018 № 24098/1/1-18 на звернення гр. \_\_\_\_\_, щодо дотримання ПрАТ «Київобленерго» вимог нормативних документів у галузі електроенергетики при приєднанні електроустановок за адресою: вул. Оксамитова, 58-А, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область до електричних мереж електропередавальної організації та надало відповідь заявнику, копія якої додається.

Додаток: на 3 арк.

З повагою

**Міністр**

**І. Насалик**

Міністерство енергетики та вугільної  
промисловості України  
№НД/1-32-1562 від 10.07.2018

32



Н



## МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Департамент електроенергетичного комплексу  
01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 4, тел. 206-38-23, факс 594-59-12

**Шановний Олександр Сергійовичу!**

Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості спільно з Держенергонаглядом розглянув Ваше звернення, надіслане листом народного депутата України Безбаха Я.Я., від 04.06.2018 № 4-06-1, щодо дотримання ПрАТ «Київобленерго» вимог нормативних документів у галузі електроенергетики при приєднанні електроустановок за адресою: вул. Оксамитова, 58А, с. Софіївська Борщагівка, Київська область до електричних мереж електропередавальної організації та повідомляємо.

Відповідно до Договорів купівлі продажу земельної ділянки та житлового будинку від 02.04.2018, оформлених між гр. . та Вами, а також згідно з Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.04.2018, індексний номер . та відповідно, Вам належать житловий будинок та земельна ділянка за зазначеною адресою.

Між ПрАТ «Київобленерго» та гр. . на підставі поданої нею заяви, 06.03.2018 було укладено договір про приєднання до електричних мереж (далі – Договір) з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід'ємним додатком до якого є технічні умови стандартного приєднання № К-14-18-0870/1869 (далі – ТУ).

На виконання умов Договору гр. . 12.03.2018 здійснено оплату послуги стандартного приєднання в повному обсязі.

На момент укладення Договору, взаємовідносини, які виникали в процесі приєднання електроустановок до електричних мереж, регламентувалися Законом України «Про електроенергетику» (зі змінами і доповненнями) та Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж (далі – Правила), затвердженими постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32 (із змінами і доповненнями) <sup>м2</sup>

Міністерство енергетики та вугільної  
промисловості України  
№32.4-ВИХ/835-18 від 03.07.2018



Згідно з вимогами абзаців першого, третього та четвертого пункту 2.1.3 Правил, електропередавальна організація готує технічні вимоги до проекту зовнішнього електрозабезпечення, забезпечує виконання проектної документації, будівельно-монтажних, пусконаладжувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання, відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів.

Встановлені строки надання послуг зі стандартних приєднань можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

Слід зазначити, що відповідно до абзаців п'ятого, шостого та сьомого пункту 2.1.3 Правил, у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)), електропередавальна організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово, та відповідно до вимог розділу IV цих Правил, повідомляє замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення електропередавальною організацією в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від електропередавальної організації) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на термін здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

Електропередавальна організація зобов'язана, а замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики продовжується відлік

строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що електропередавальна організація інформує замовника.

За інформацією Держенергонагляду, 22.09.2017, 12.01.2018 та 22.03.2018 ПрАТ «Київобленерго» направило на адресу Софіївсько-Борщагівської сільської ради клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 14 земельних ділянок у користування на умовах оренди, про що гр. було інформовано листом (вих. № 05/362/1202 від 23.03.2018).

Згідно з листом ПрАТ «Київобленерго» від 27.06.2018 № 05/362/4704, електропередавальна організація продовжує процедуру відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів електричних мереж. Після закінчення процедури відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів електричних мереж, ПрАТ «Київобленерго» виконає всі необхідні будівельні та електромонтажні роботи для приєднання електроустановок за зазначеною до електричних мереж електропередавальної організації.

Окремо інформуємо, що згідно з пунктами 6.1 та 6.2 Договору: «Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України» (мовою документа).

Отже, у разі виникнення в подальшому питань щодо дотримання порядку приєднання електроустановок до електричних мереж, рекомендуємо Вам, Олександрє Сергійовичу, звертатись до Інформаційно-консультаційного центру по роботі із споживачами електричної енергії при ПрАТ «Київобленерго» за адресою: вул. Стеценка, 1-А, м. Київ або за телефоном: (044) 494-43-20.

З повагою

Заступник директора департаменту -  
начальник відділу



Л. Власенко