



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДТЕК
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

вул. Новокостянтинівська, 20
м. Київ, 04080, Україна
тел.: +38 044 207 64 59

Код ЄДРПОУ 41946011

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДТЭК
КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

ул. Новоконстантиновская, 20
г. Киев, 04080, Украина
тел.: +38 044 207 64 59

Код ЄГРПОУ 41946011

13. 12. 2018 № 113/012/34777

На № _____ від _____

р/на № 11/10 - 1594 від 23. 11. 2018

Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.

буд. 5, вул. Грушевського
м. Київ, 01008

Шановний Андрію Володимировичу!

Ваш лист стосовно запиту народного депутата України Алексєєва І.С. відносно звернення мешканців щодо неякісного електропостачання житлового будинку за адресою: просп. Голосіївський, 106/2 розглянуто.

Повідомляємо, що народному депутату України Алексєєву І.С. надано відповідь з зазначеного питання листом, копія якого додається.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

З повагою

Генеральний директор

О.В. Фоменко

Тамаріна О.А.
202-15-87





ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДТЕК
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

вул. Новокостянтинівська, 20
м. Київ, 04080, Україна
тел.: +38 044 207 64 59

Код ЄДРПОУ 41946011

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДТЭК
КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

ул. Новоконстантиновская, 20
г. Киев, 04080, Украина
тел.: +38 044 207 64 59

Код ЄГРПОУ 41946011

13.12.2018 № 113/012/A-34775
На № _____ Від _____

У № 060-681 від 22.11.2018

Народному депутату України
Алексееву І.С.

буд. 5, вул. Грушевського
м. Київ, 01008

Шановний Ігоре Сергійовичу!

Ваше депутатський запит стосовно звернення мешканців щодо неякісного електропостачання житлового будинку за адресою: просп. Голосіївський, 106/2 повідомляємо.

Електропостачання зазначеного будинку здійснюється відповідно до Договору про постачання електричної енергії, укладеного між ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», правонаступником якого є ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Товариство) та балансоутримувачем – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», від трансформаторної підстанції (ТП) № 1310.

23.11.2018 проведено комісійне обстеження мереж живлення будинку за адресою: просп. Голосіївський, 106/2 за участі представників Товариства, Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у м. Києві та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва».

У ході перевірки встановлено, що кабельна лінія живлення (КЛ) 0,4 кВ до головного розподільного щита (ГРЩ) будинку 106/2 пошкоджена, також виявлено зауваження до технічного стану внутрішньобудинкових мереж та обладнання. За результатом перевірки складено акт з наданням відповідних рекомендацій Товариству та управителю будинку.

Інформуємо, що нині пошкоджену кабельну лінію живлення 0,4 кВ до головного розподільного щита (ГРЩ) будинку 106/2 на просп. Голосіївському відремонтовано та введено в експлуатацію, електропостачання будинку здійснюється за трьома фазами живлення.

29.11.2018 та 30.11.2018 фахівці Товариства спільно з представником балансоутримувача зазначеного будинку виконали заміри напруги в ТП-1310 та ГРЩ зазначеного будинку, значення яких відповідають вимогам, визначеним державними стандартами України.



Слід зазначити, що внутрішньобудинкові електромережі, ГРЩ, поверхові щити багатоквартирного житлового будинку утримуються на балансі підприємства, яке надає послуги з утримання будинку та прибудинкової території, та згідно з п. 5.5.5 пп. 6 Правил роздрібного ринку електричної енергії зобов'язане забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок та електроприладів згідно з вимогами нормативно-технічних документів та нормативно-правових актів України.

Додатково повідомляємо, що основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання регулюються Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (Правила), затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258.

Відповідно до цих Правил обов'язок здійснювати контроль технічного стану шляхом проведення оглядів, експертного обстеження (технічного діагностування) електроустановок, обладнання, будівель і споруд та відповідальність за експлуатацію електроустановок покладається на їх власника (балансоутримувача).

Таким чином, належний технічний стан електромереж та обладнання (ремонт, заміна), контроль напруги в електромережах після межі балансового розподілу, повинен забезпечувати балансоутримувач житлового будинку за адресою: просп. Голосіївський, 106/2.

З повагою

Заступник Генерального директора

В.Є. Шайда