



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, тел. (044) 247-30-26, тел./факс: (044) 247-32-11, факс: (044) 247-31-44
www.dsns.gov.ua ЄДРПОУ 38516849 oper@mns.gov.ua

25.03.2019 № 01-4449/21

На № _____ від _____

Народному депутату України
Кузьменку А.І.

На № 19-01 від 26.02.2019

Про забезпечення
пожежною технікою

Шановний Анатолію Івановичу!

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розглянула Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 1 березня 2019 року, щодо забезпечення пожежною технікою м. Олександрії Кіровоградської області, здатною забезпечити пожежогасіння у висотних будинках, у зв'язку із втратою функціонального призначення систем пожежної сигналізації, димовидалення, ліній пожежних водогонів у житловому будинку № 122 по проспекту Соборний м. Олександрії Кіровоградської області та повідомляє.

Відповідно до вимог Державних будівельних норм Б.2.2-12:2018 “Планування і забудова територій” та Державного стандарту України 8767:2018 “Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та райони виїзду”, якщо кількість багатоповерхових будинків у місті з умовною висотою від 26,5 до 47 м складає менше 3 % загальної кількості багатоповерхових та висотних будівель населеного пункту, пожежно-рятувальні підрозділи цього населеного пункту не підлягають забезпеченню спеціальною пожежною технікою з висотою підйому не менше ніж 50 метрів.

З метою ефективного гасіння пожеж та рятування людей на висоті пожежно-рятувальний підрозділ м. Олександрії відповідно до штатно-табельної належності забезпечено спеціальною пожежною автодрабиною з висотою підйому до 30 м, яка знаходиться у справному стані.

Разом з цим, відповідно до пункту 6 статті 55 Кодексу цивільного захисту України обов'язок із забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях державного, комунального, громадського житлового фонду,

174300

Верховної Ради України
26.03.2019 11:13
EX. № 59770

фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на квартиронаймачів і власників квартир.

Враховуючи, що Програмою Олександрійської міської ради “Безпечне житло на 2013-2017 роки” заходи з відновлення та утримання у працездатному стані протипожежного стану вищезазначеного будинку не реалізовано, ДСНС запропоновано Олександріївській міській раді розглянути та затвердити нову Програму, яка дасть можливість вирішити порушене питання.

Заявників поінформовано.

З повагою

Голова



М. Чечоткін