

наперова коміє
спектральною
документа



УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 75 58, 202 76 33, 202 74 22
E-mail: kmda@kma.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022527 Контактний центр міста Києва (044) 15 51
E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kmda.gov.ua

Народному депутатові України
О. БРИГІНЦЮ

Про питання порушення ДБН на
вул. Авіаконструктора Антонова, 4-а

Шановний Олександрє Михайловичу!

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) на Ваш депутатський запит від 27.02.2019 № 444-зп-6, який надійшов з листом Голови Верховної Ради України Парубія А. В. від 01.03.2019 № 11/10-460, стосовно об'єкта будівництва, розташованого на вул. Авіаконструктора Антонова, 4-а у Солом'янському районі міста Києва, повідомляє.

Земельна ділянка на вул. Авіаконструктора Антонова, 4-а перебуває у власності ТОВ «Інтегра-Груп» відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.06.2012 та державного акта на право приватної власності на земельну ділянку від 27.06.2012.

До єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів внесено дані щодо:

надання замовникові будівництва, ТОВ «Інтегра-Груп», дозволу на будівельні роботи на об'єкті «Будівництво багатофункціонального комплексу громадського та житлового призначення: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 4-а» № 115151740132 (категорія складності V);

видачі замовникові будівництва, ТОВ «Інтегра-Груп», сертифіката відповідності закінченого будівництвом об'єкта «Будівництво багатофункціонального комплексу громадського та житлового призначення:



ДОКУМЕНТ ІТС ЄПСК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО
ЕЛЕКТРОННИМ ЦИФРОВИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 33B6CB7BF721B9CE04000000C3D51B00FB2A5800
Підписувач Кличко Віталій Володимирович
Дійсний з 07.06.2017 0:00 по 07.06.2019 0:00



м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 4-а» № 1165163411568 (категорія складності V).

З 10.06.2017 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності». Відповідно до пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону об'єкти будівництва:

I та II категорій складності належать до об'єктів з незначними (CC1) наслідками;

III та IV категорій складності належать об'єктів із середніми (CC2) наслідками;

V категорії складності належать до об'єктів із значними (CC3) наслідками.

Згідно з пунктами 7 та 8 частини першої статті 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, через головних інспекторів будівельного нагляду здійснює державний архітектурно-будівельний контроль щодо всіх об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками (CC3).

Розпорядженням Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.12.2016 № 995 «Про присвоєння поштової адреси» об'єкту нерухомості присвоєно поштову адресу: вул. Авіаконструктора Антонова, 2-б.

За інформацією ПАТ «КИЇВГАЗ» (лист від 14.03.2019 № 693/40), система газопостачання дахової котельні житлового будинку № 4-а на вул. Авіаконструктора Антонова змонтована згідно з проектом № 36/Ю.ББ.С.ТТ-04/16-ГПЗ, розробленим ТОВ «ГРІНЛФ» на замовлення ТОВ «Інтегра-Груп» у 2016 році.

Експертизу робочого проекту «Будівництво багатофункціонального комплексу громадського та житлового призначення за адресою: вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 4-а у м. Києві. Газопостачання. Дахова котельня» здійснив відділ експертизи в газовій, хімічній галузях, гірничорудній, нерудній промисловостях, будівництві та проектній документації Державного підприємства «Київський експертно-технічний центр Держпраці» відповідно до Закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.1994 № 431 «Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці», Методики проведення державної експертизи, затвердженої Держнаглядохоронпраці від 30.09.1994 № 95, а також дозволу Держнаглядохоронпраці від 12.01.1996 № 7 Пр.

Згідно з висновком експертизи від 03.11.2016. 16в № 04-1123-55431 робочий проект «Будівництво багатофункціонального комплексу громадського



ДОКУМЕНТ ІТС ЄПІК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО
ЕЛЕКТРОННИМ ЦИФРОВИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 33B6CB7BF721B9CE04000000C3D51B00FB2A5800

Підписувач Кличко Віталій Володимирович

Дійсний з 07.06.2017 0:00 по 07.06.2019 0:00

Київська міська державна
адміністрація



001-1058 від 04.04.2019

та житлового призначення за адресою: вул. Авіаконструктора Антонова, 4-а у м. Києві. Газопостачання. Дахова котельня» відповідає вимогам нормативно-правових актів з промислової безпеки і охорони праці.

Газопостачання зазначеного будинку виконано у відповідності з державними нормами (ДБН В.2.5.-20.2001 Газопостачання) та відповідає пункту 4.2.

Приєднання збудованої системи газопостачання та пуск газу в систему здійснено після приймання його в експлуатацію 26.12.2016 згідно з дозволом від 23.12.2016 № 7011-6439.

Надземна та наземна прокладка зовнішніх сталевих газопроводів допускається всередині житлових кварталів та подвір'їв на ділянках траси по вулицях (проїздах) у разі неможливості підземної прокладки через насиченість підземними комунікаціями, наявність скельних ґрунтів, що виходять на поверхню, а також у разі пересічення газопроводами природних перешкод (ріки, струмки, яри, балки тощо). Прокладання зовнішнього газопроводу погоджено з місцевим органом містобудування та архітектури.

14.03.2019 працівники ФЕГМ-1 ПАТ «Київгаз» провели обстеження газопроводу-вводу середнього тиску за цією адресою. Обстеженням встановлено: газопровідна мережа будинку перебуває в технічно справному стані, експлуатується в задовільних умовах, відповідає проектному рішенню.

Заявника про викладене повідомлено окремим листом.

З повагою

Голова

Віталій КЛИЧКО

Володимир Кузьменко
Сергій Мосур 202 77 67



ДОКУМЕНТ ІТС ЄПІК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО
ЕЛЕКТРОННИМ ЦИФРОВИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 33B6CB7BF721B9CE04000000C3D51B00FB2A5800
Підписувач Кличко Віталій Володимирович
Дійсний з 07.06.2017 0:00 по 07.06.2019 0:00

Київська міська державна
адміністрація



001-1058 від 04.04.2019