



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО

29018, м.Хмельницький, вул.Храновського, 11 а,
тел./факс (0382) 78-78-59,
ЄДРПОУ 22767506, ІПН 227675022258
р/р 26007303882829 в філії Хмельницьке ОУ
АТ „Ощадбанк”, МФО 315784

**Народному депутату України
Герезі О.В.**

вул. М.Грушевського, 5,
м. Київ-8, 01008

від 04.06.2019 № 2019-05-13-2434
на № 139-05/386 від 16.05.2019

Щодо підвищення якості обслуговування
споживачів електроенергії

Шановний Олександр Володимировичу!

АТ «Хмельницькобленерго» розглянуло Ваш депутатський запит щодо підвищення якості обслуговування споживачів електроенергії в с.Мокрець Ізяславського району Хмельницької області та інформує про наступне.

Для покращення якості електроенергії та надійності розподілу електричної енергії в с.Мокрець Ізяславського району передбачається виконати комплекс робіт. Зокрема буде змінено схему приєднання ділянки повітряної лінії №4 напругою 0,4 кВ (перепідключено) від комплектної трансформаторної підстанції (далі – КТП) №84 до повітряної лінії №2 напругою 0,4 кВ КТП №208 та замінено провід на лінії №2 КТП №208. Також буде замінено силовий трансформатор потужністю 100 кВА на трансформатор потужністю 160 кВА в КТП №208.

Роботи будуть виконані у III кварталі поточного року.

Щодо якості електричної енергії та заміни трансформаторів у інших населених пунктах Ізяславського району: підрозділ АТ «Хмельницькобленерго» – Ізяславський район електричних мереж здійснює постійний контроль за якістю і надійністю розподілу електричної енергії з виїздом на місце, виконує вимірювання напруги, огляд електромереж. При необхідності, у разі наявності порушень, виконуються роботи по приведенню технічного стану електромереж у відповідність до вимог нормативно-технічних документів. Такий порядок реалізується і при реагуванні на звернення та скарги користувачів системи розподілу.

**З повагою
В.о. генерального директора**

О.І.Козачук

Вик.Кушнір О.І.
тел.(0382) 78-78-73

