



УКРАЇНА

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

вул. Смоленська, 19. м. Київ, 03057, тел./факс: (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27
e-mail: box@necr.gov.ua. веб-сайт: www.necr.gov.ua

03.07.2019 № 6970/17.1.2/7-19

на № _____

**Народному депутату
України
Домбровському О.Г.**
вул. М.Грушевського, буд. 5,
м. Київ, 01008

Щодо надання інформації

Шановний Олександрє Георгійовичу!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), розглянула Ваш депутатський запит від 30.05.2019 № 8-922, надісланий листом Голови Верховної Ради України від 31.05.2019 № 11/10-1725, щодо якості постачання електричної енергії мешканцям села Зарванці Вінницького району Вінницької області та повідомляє наступне.


Відповідно до пояснень, наданих листом АТ «Вінницяобленерго» від 18.06.2019 № 05.27-5793, електропостачання села Зарванці Вінницького району Вінницької області, здійснюється від ПЛ-10 кВ Ф-162 ПС 110/10 кВ «Західна». У період з квітня по червень поточного року в даному регіоні спостерігались виняткові погодні умови, а саме, грозовий сезон, що спричинило виникнення численних технологічних порушень в електричній мережі АТ «Вінницяобленерго», а саме: порушена робота грозозахисту з пошкодженням розрядників 10 кВ, падіння дерев із-за меж охоронної зони повітряних ліній, пошкодження трансформатора на ТП-672. Також до відключення зазначеної лінії призводили технологічні порушення на абонентських трансформаторних підстанціях та лініях, які приєднані до мереж АТ «Вінницяобленерго».

Разом з тим, відповідно до положень підпункту 20 пункту 1.2 глави 1.2 Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476, для електроприймачів III категорії електропостачання може виконуватися від одного джерела живлення за умови, що час переривання електропостачання, необхідний для ремонту або заміни пошкодженого елемента системи електропостачання, не перевищує однієї доби.

Звертаємо увагу, що знеструмлення мешканців села Зарванці Вінницького району Вінницької області у зазначений період тривало не більше доби.

На сьогодні, представниками АТ «Вінницяобленерго» та Держенергонагляду проводяться роботи з моніторингу технічного стану елементів електричних мереж СО «Замостянські ЕМ», від яких здійснюється електропостачання осель мешканців села Зарванці, на предмет виявлення недоліків, що можуть в подальшому призвести до аварійних відключень.

З повагою
Голова НКРЕКП



О. Кривенко