



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

33013, м. Рівне,

вул. Князя Володимира, 71

тел. : (+380 362) 694-298

факс: (+380 362) 694-211, 694-247

E-mail: INFO@ROE.VSEI.UA

Р/рахунок 26001301879704 Філія-РОУ АТ «Ощадбанк» МФО 333368 код ЄДРПОУ 05424874

Вих. № 18/ 2640

від "05" 05 2016 р.

✓ Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.

вул. Грушевського, 5, м. Київ

Народному депутату України
Яніцькому В.П.

вул. Грушевського, 5, м. Київ

На адресу ПАТ «Рівнеобленерго» 28.04.2016 року надійшов лист Голови Верховної Ради України та 29.04.2016 року лист Департаменту ЖКГ енергетики та енергоефективності РОДА щодо звернення депутата Рокитнівської районної ради [] стосовно якості електропостачання жителів с. Вижиця, Рокитнівського району.

Дані листи розглянуто у відповідності до нормативно-правових актів у сфері електроенергетики. За результатами розгляду повідомляємо.

Враховуючи викладене у зверненні [] керівництвом Рокитнівського РЕМ було здійснено виїзд за даною адресою та проведено обстеження мереж електропостачання. За результатами обстеження, Товариством прийнято рішення про виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення розвантажувальної КТП, в с. Вежиця, Рокитнівського району. Дані заходи заплановано реалізувати в 2016 році.

Після виготовлення проектно-кошторисної документації, будуть визначені джерела фінансування та конкретні терміни виконання робіт.

Попередньо, Товариство розглядає можливість включення даних робіт в інвестиційний план на 2017 рік.

Додатково, з метою забезпечення надійної експлуатації вищезгаданих об'єктів електропередач, Рокитнівський РЕМ планує до 30.09.2016 року провести:

- заміну силового трансформатора на більш потужний;
- розвантаження ПЛ- 0,4 кВ, шляхом монтажу додаткового проводу та монтаж додаткових контурів заземлення.

Користуючись нагодою, керівництво ПАТ «Рівнеобленерго» висловлює Вам свою повагу та щирі сподівання на взаєморозуміння та співпрацю з органами влади на засадах законності та взаємоповаги.

В.о. Голови правління

вик.Кардаш О.Є.
тел.2-15-65

