



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-422

18.10.2019

Міністру енергетики та захисту  
довкілля України

**ОРЖЕЛЮ О.А.**

Шановний Олексію Анатолійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Яцик Ю.Г., оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 жовтня 2019 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додаток:** депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

**Д. РАЗУМКОВ**

422



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

17 жовтня / 2019 р. № 01/10/31

✓ Міністру енергетики та захисту  
довкілля України  
Оржель О.А.  
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30

Президенту ДП «НАЕК «Енергоатом»  
Недашковському Ю.О.  
01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3

Голові  
Державної інспекції ядерного  
регулювання України  
Плачкову Г.І.  
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*щодо надання інформації  
та вжиття заходів*

Мене, як народного депутата України, непокоїть ситуація, яка склалася навколо енергетичної безпеки в Україні, зокрема мова йде про найбільшу в Європі атомну електростанцію - Запорізьку АЕС.

Так, 11.10.2019р. об 04:23 на Запорізькій АЕС виникла непередбачувана аварійна ситуація, зокрема через знеструмлення магістралі від резервного трансформатора власних потреб № 5 відбулася втрата живлення споживачів першого каналу системи безпеки. Не включився у роботу дизель-генератор № 1.

Після знеструмлення магістралі ВЛ від РТСН-5 відбулося відключення секції ВА, BV енергоблоку №1 та були припинені роботи за програмою перезавантаження активної зони реактора.

Згідно з НП 306.2.100-2004 «Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій», за попередньою оцінкою ця подія кваліфікована як порушення категорії «П03», тобто непрацездатність систем безпеки або каналів систем безпеки в кількості, що вичерпує їх резерв. Рівень по



INES - «рівень “1”», тобто аномальна ситуація, що виходить за межі допустимих норм при експлуатації, опромінення вище річної дози.

Станом на 11.10.2019р. енергоблок № 1 ВП «Запорізька АЕС» знаходиться у планово-попереджувальному ремонті, стан реакторної установки – «перевантаження палива».

Окрім цього, Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» була створена комісія із розслідування аварійної ситуації та виникнення даної події (далі – «Комісія»).

Крім того, згідно повідомлень засобів масової інформації, аварійні ситуації на Запорізькій АЕС є регулярним явищем.

Так, 18 липня 2015 року відбулось аварійне відключення енергоблоку №1 у зв'язку з автоматичним відключенням головного циркуляційного насоса №2, що відповідає за охолодження ядерного реактора.

11 квітня 2016 року було аварійне відключення енергоблоку №6 Запорізької АЕС у зв'язку з розгерметизацією газової системи турбогенератора.

18 травня 2016 року – знову аварійне відключення енергоблоку №4 в зв'язку з пошкодженням розрядника фази «С» блочного трансформатора.

20 грудня 2017 року – об 00 годині 35 хвилин енергоблок №2 Запорізької АЕС відключили від мережі для проведення планового середнього ремонту.

08 вересня 2018 року – був відключений енергоблок №1 для проведення ремонту.

23 травня 2018 року – було відключено енергоблок №2 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 15 ЗУ «Про статус народного депутата України», -

### **ВИМАГАЮ:**

1. З метою повного та об'єктивного розслідування причин виникнення даної аварійної ситуації, зобов'язати ДП «НАЕК «Енергоатом» залучити до роботи Комісії фахівців Державної інспекції з ядерного регулювання України.
2. Про результати проведеного розслідування за вказаним фактом, а також притягнення осіб, винних у допущенні даної аварійної ситуації, повідомити мене письмово.
3. Вжити заходів щодо усунення причин аварії з метою недопущення виникнення подібної ситуації у майбутньому.

**З повагою,  
Народний депутат України  
(посв.№285)**



**Яцик Ю.Г.**