



ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
„Енергопостачальна компанія”

„ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО”

58008 м. Чернівці, вул. Прутська 23А Тел 58-49-52 факс 55-37-53 E-mail kanc@obl.cv.energy.gov.ua

17/1601 ф/р 29.04.2015.

Голові Верховної  
Ради України  
Гройсману В.Б.

Народному депутату  
України Тімішу Г.І.


Розглянувши депутатський запит народного депутата Тіміша Г.С. за  
вхідним № 401/02-12 від 09.04.2015 р. щодо звернення

стосовно недоліків в електропостачанні  
окремих споживачів . ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» повідомляє, що дане  
звернення розглянуто. В квітні 2015 року проведено виїзд представників  
Глибоцького РЕМ на місце.

Були проведені заміри рівня напруги у та сусідніх  
оселях які показали, що напруга дещо занижена , причиною цього є  
значна відстань від джерела живлення до будинків , які побудовані серед  
поля.

Для приведення рівня напруги до нормативного у даному куті села  
персоналом РЕМ буде проведено ряд заходів, а саме: симетричне  
розподілення навантаження по фазах , ревізія контактних з'єднань ,  
ремонт заземлюючих спусків , чистка траси ПЛ від гілок та дерев. Дані  
заходи покращать якість та надійність електропостачання жителів  
с.Слобідка.

Також при формуванні об'єктів інвестиційної програми на 2016 рік  
буде врахований вищевказаний депутатський запит , для включення в  
план будівництво розвантажувальної трансформаторної підстанції в  
с.Слобідка



Що стосується інших питань, відзначених у заяві, то на них можна буде відповісти тільки після зустрічі із заявником у вересні – жовтні 2015 року, через те, що на даний момент він знаходиться за межами території України.

З повагою,

В.о. Голови Правління

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters, likely representing the name B.Є. Козань.

Козань Б.Є