

**ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ**



**STATE NUCLEAR REGULATORY
INSPECTORATE OF UKRAINE**

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

тел.: (044) 277-12-04

факс: (044) 254-33-11

E-mail: pr@hq. snrc.gov.ua

Сайт: www.snrc.gov.ua

код згідно з ЄДРПОУ 21721086

Arsenalna street.- 9/11, Kyiv, 01011

phone. (044) 277-12-04

fax. 38 (044) 254-33-11

E-mail: pr@hq. snrc.gov.ua

Web: www.snrc.gov.ua

код згідно з ЄДРПОУ 21721086

від «__» _____ 20__ р. № _____

На № 01/10/31 від «17» жовтня 2019 р.

**Народному депутату України
Юлії ЯЦИК**

01008, м. Київ, вул.Грушевського, 5
yatsyk@rada.gov.ua

Про надання додаткової інформації

Шановна Юлія Григорівна!

На Ваш депутатський запит від 17.10.2019 № 01/10/31 на додаток до листа Держатомрегулювання від 31.10.2019 № 15-36/12795-413К інформуємо Вас про стан проведення розслідування порушення, яке мало місце 11.10.2019 на енергоблоці № 1 ВП «Запорізька АЕС».

Державна інспекція ядерного регулювання України (далі – Держатомрегулювання) листом ДП «НАЕК «Енергоатом» від 11.11.2019 № 15236/03 отримала звіт ІЗАП-П03-05-10-19 про розслідування порушення «Неуспешний запуск дизель-генератора 1ДГ-1 при обесточиванні секції 1ВВ і знаходженні РУ в стані «перегрузка топлива».

За результатами розгляду зазначеного звіту виявлено низку зауважень, а саме:

- 1) некоректне формулювання корінної причини порушення;
- 2) необґрунтовані заходи коригування щодо усунення корінної причини порушення.

На підставі наведених зауважень до звіту ІЗАП-П03-05-10-19 про розслідування порушення «Неуспешний запуск дизель-генератора 1ДГ-1 при обесточиванні секції 1ВВ і знаходженні РУ в стані «перегрузка топлива», Держатомрегулювання, керуючись положенням п. 7.12 НП 306.2.100-2004 «Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій», для виявлення корінних причин порушення в роботі АС і розробки коригувальних заходів, що усувають корінні причини, направила листом від 04.12.2019 № 15-33/06/14196-14789 зазначений звіт на додаткове розслідування в термін до 23.12.2019.

На поточний час звіт про додаткове розслідування до Держатомрегулювання не надходив.

Про остаточні результати розслідування Держатомрегулювання повідомить Вас додатково.

З повагою

Голова

Григорій ПЛАЧКОВ

Олександр Курман (044) 277-12-21

ДОКУМЕНТ СЕД Держатомрегулювання АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000009F4E260095747C00

Підписувач Плачков Григорій Іванович

Дійсний з 11.12.2019 10:06:13 по 11.12.2021 10:06:13

Держатомрегулювання



15-36/15213-413К від 26.12.2019

