



ЛВІВ ОБЛЕНЕРГО

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ)
«ЛВІВ ОБЛЕНЕРГО»**

📍 **Поштова адреса:**
вул. Сяйво, 10
м. Львів, 79052

📍 **Юридична адреса:**
вул. Козельницька, 3
м. Львів, 79026

☎ (032) 239 21 13
☎ (032) 239 21 14
✉ kanc@loe.lviv.ua
🌐 www.loe.lviv.ua

№132-07-3444 від 22.06 2020 р.

Голові Верховної Ради України
п. Разумкову Д. О.

вул. М. Грушевського, 5,
м. Київ,
01008

Народному депутатові України
п. Бондару М. Л.

вул. М. Грушевського, 5,
м. Київ,
01008

На депутатський запит №0203-08 була надана відповідь №132-07-2552 листом від 29.04.2020р. Копія відповіді додається.

Станом на червень 2020 року ПрАТ «Львівобленерго» узгодило з Буською міською радою земельну ділянку під розвантажувальну трансформаторну підстанцію. Реалізацію даного проекту заплановано виконати до кінця 2020 року.

Додаток: копія листа № 132-07-2552 від 29.04.2020р.

**Заступник технічного директора
з розподільних мереж та приєднань**

В. Дончик



Апарат Верховної Ради України
90484 від 30.06.2020



125062



Львівобленерго

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ)
«Львівобленерго»**

📍 **Поштова адреса:**
вул. Сяйво, 10
м. Львів, 79052

📍 **Юридична адреса:**
вул. Козельницька, 3
м. Львів, 79026

☎ (032) 239 21 13
☎ (032) 239 21 14
✉ kanc@loe.lviv.ua
🌐 www.loe.lviv.ua

№ 132-07-2552 від 29.04.2020р.

Народному депутатові України

п. Бондару М.Л.

вул. Грушевського, 5

м. Київ,

01008

На Ваш депутатський запит №0203-08 повідомляємо наступне.

Електропостачання споживачів по вул. Бічна Шевченка м. Буськ здійснюється повітряною лінією (ПЛ) 0,4 кВ Л-1 від КТП-286.

Працівниками Буського РЕМ 02.03.2019р. було проведено обстеження ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-286, виконано ревізію контактних з'єднань та заміри рівнів напруги в контрольних точках. За результатами обстеження встановлено, що в години максимального навантаження має місце перевантаження мережі, що може призводити до пониження напруги у кінцевих точках ПЛ.

Для забезпечення якісного електропостачання вказаних споживачів ПрАТ «Львівобленерго» заплановано у 2020 році змонтувати розвантажувальну ТП-10/0,4 кВ з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-286 та ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-202 до розвантажувальної ТП.

Виконання зазначених заходів приведе до доведення параметрів якості електричної енергії електроустановок споживачів по вул. Бічна Шевченка м. Буськ до вимог нормативних документів.

На даний час ПрАТ «Львівобленерго» узгоджує з Буською міськрадою земельну ділянку під розвантажувальну ТП.

Заступник технічного директора
з розподільних мереж та приєднань

В. Дончик