



## МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-44  
E-mail: [kanc@mev.gov.ua](mailto:kanc@mev.gov.ua), сайт: <https://menr.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № \_\_\_\_\_

**Народному депутату України  
Медянику В.А.**

*Щодо належного відновлення  
газопостачання житлового будинку № 39а  
по вулиці В. Жуковського в місті Дніпрі*

**Шановний В'ячеславе Анатолійовичу!**

Відповідно до листа Голови Верховної Ради України Д. Разумкова від 17.07.2020 № 11/10-1252 Міністерство енергетики України розглянуло Ваш запит від 10.07.2020 № 17-11/0082 щодо належного відновлення газопостачання житлового будинку № 39а по вулиці В. Жуковського в місті Дніпрі, та в межах компетенції, повідомляє.

Випадки аварій та вибухів побутового газу в Україні, на жаль, останніми роками почастішали.

За статистичними даними ДСНС протягом 1997 - 2020 років в Україні зареєстровано 99 надзвичайних ситуацій, пов'язаних із вибухами газу у житлових будинках, в яких загинули 197 осіб та 700 - постраждало.

За даними Державної служби України з питань праці, у 2016 році в Україні сталося 64 аварії, що були пов'язані із побутовим газом, у яких загинуло 54 людини і 117 постраждало. Наступного року сталося на 10 аварій менше, загинуло 52 людини і 114 постраждали. У 2018 році сталося 65 аварій (79 загиблих, 135 - постраждало). У 2019 році - 62 аварії, 127 постраждалих, 35 загиблих. У першій половині 2020 року - 35 аварій, 71 постраждали, 26 загиблих.

Згідно з вимогами «Правил безпеки систем газопостачання» власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) має забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України та відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими і вентиляційними каналами.

Головними причинами виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із вибухами газу в побуті є:

- порушення правил облаштування та експлуатації газових теплогенеруючих установок і побутових газових приладів;
- зношеність мереж і обладнання;
- відсутність сигналізації та системи інформування населення;
- недостатність перевірок та забезпечення технічного обслуговування



UB  
Листопад 2020 року  
№НД/1.1-7.3-18330 від 10.08.2020  
БУСЛАВЕЦЬ Ольга (В.о. МІНІСТРА  
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ) 10.08.2020  
14:34

Загальна проблематика безпечного використання природного газу в побуті полягає у неоднозначності тлумачення законів України, відсутності нормативно-правових актів, які б передбачали єдиний підхід до забезпечення власником (споживачем, балансоутримувачем або управителем багатоквартирного будинку) експлуатації внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків, квартир та індивідуальних будинків, а також відсутності здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо організації та контролю безпеки використання газу у побуті, з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій.

Відповідно до пункту 1 глави 7 Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за № 1379/27824, оператор ГРМ в установленому законодавством порядку має право припинити/обмежити газопостачання (розподіл природного газу) на об'єкт споживача (у тому числі побутового споживача) з дотриманням Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 р. за № 674/27119 (далі – ПБСГ) та інших чинних нормативних документів.

Відповідно до вимог 7.17 розділу VII ПБСГ, всі об'єкти систем газопостачання і газове обладнання перед їх підключенням до діючих газопроводів, а також після ремонту підлягають зовнішньому огляду і опресовуванню повітрям. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається.

За інформацією ПАТ «Дніпрогаз», оператором ГРМ виявлено технічні порушення систем та приладів газопостачання житлового будинку № 39а по вулиці В. Жуковського в місті Дніпрі.

Таким чином, газопостачання буде відновлено після надання абонентом, який проживає за адресою: м. Дніпро, вул. В. Жуковського, 39а доступу ПАТ «Дніпрогаз» до газового обладнання за вказаною адресою, усунення технічних порушень та проведення контрольного опресування внутрішньобудинкового газопроводу із задовільним результатом.

З повагою

**В. о. Міністра**

**Ольга БУСЛАВЕЦЬ**



Апарат Верховної Ради України  
КАРТКА ДОКУМЕНТА



168155

**Кореспонденти** Буславець О. А. Міністерство енергетики та захисту  
довкілля України (всього 1)  
**Вид документа** Відповідь на депутатський запит  
**Вих. № та дата** НД/1.1-7.3-18330 від 10.08.2020  
**кореспондента**  
**№ ДСК**  
**Реєстр. № та** 131013 від 10.08.2020  
**дата реєстрації**  
**Арк./прим.** 2/1  
**Стислий зміст** на № 11/10-1252 від 17.07.20р. Про розгляд  
депзапиту н.д. України Медяника В.А. щодо  
відновлення газопостачання

Проходження документа (особа, у якої є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис