



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <http://mre.kmu.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № _____

Народному депутату України
Кабаченку В.В.

Про розгляд депутатського запиту

Шановний Володимире Вікторовичу!

На виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського від 12.07.2021 № 33086/1/1-21 до листа Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова від 02.07.2021 № 11/10-1097 щодо розгляду депутатського запиту групи народних депутатів України від 29.06.2021 № 29.06/01 щодо незаконного відключення від електромереж АТ «Нікопольський завод феросплавів» сонячної електростанції ТОВ «Екотехнік Нікополь», яка належить іноземному інвестору, Міністерство енергетики України, в межах компетенції, повідомляє.

За інформацією Держенергонагляду (лист від 08.07.2021 № 7/5.1-1964-21) між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ТОВ «Екотехнік Нікополь» було заключено Договір про приєднання до електричних мереж від 27.02.2015 № 02441-00, невід'ємним додатком до якого є Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії від 27.02.2015 № 1-01/02441-00 (далі – ТУ).

Згідно з ТУ для приєднання електроустановок ТОВ «Екотехнік Нікополь» до системи розподілу було визначено точку приєднання: кінцівки ліній 10 кВ напрямку «ПС 150/10/6 кВ «НЗФ-5» - проєктований «РП-10 кВ СЕС» в РП-10 кВ ПС 150/10/6 кВ «НЗФ-5» ПАТ «Нікопольський завод феросплавів», яка була погоджена ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» листом від 10.12.2014 № 15594-4005.

ТУ визначено прогнозована величина електричної потужності для вироблення електричної енергії в обсязі 9,9 МВт, а потужність власних потреб становить 5 кВт.

Згідно з Актом розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін між ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» та ТОВ «Екотехнік Нікополь» межу балансової належності встановлено на:



UB
Міністерство енергетики України
№НД/1.1-4.2-11380 від 22.07.2021
КЕП: Галущенко Г. В. 22.07.2021 11:15
3ED5083160DBC59B040000007CDD06006E121200

- болтовому з'єднанні кабельних наконечників КЛ-1 в комірці 17 I с.ш. 10 кВ РП-10 кВ (ПС 20) ПС 150/10/6 кВ «НЗФ-5»;

- болтовому з'єднанні кабельних наконечників КЛ-2 в комірці 37 III с.ш. 10 кВ РП-10 кВ (ПС 20) ПС 150/10/6 кВ «НЗФ-5».

АТ «Нікопольський завод феросплавів» листом від 04.02.2020 № 21-6601, як власника мереж, повідомив АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», як оператора системи розподілу, про відключення з 2 березня 2020 року повітряних ліній ЛГВ-11 та ЛГВ-12 напругою 154 кВ, від яких живиться ПС 150/10/6 кВ «НЗФ-5», для проведення планового капітального ремонту зазначених повітряних ліній.

Також, листом від 04.02.2020 № 19-6601 АТ «Нікопольський завод феросплавів», як власник мереж, відповідно до Договору про технічне забезпечення електропостачання від 19.04.2018 №1802188, повідомив ТОВ «Екотехнік Нікополь» про тимчасове обмеження електропостачання сонячної станції у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт з 02 березня 2020 року. Вказаний термін проведення ремонту – 10 місяців.

Листом від 14.02.2020 № 6146/1001 АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» повідомило АТ «Нікопольський завод феросплавів», зокрема, щодо можливості створення ремонтного режиму живлення по напрузі 150 кВ ПС 150/10/6 кВ «НЗФ-5» від шин ПС «ЛГВ-1» чи ПС «ЛГВ-2» для виведення в ремонт ліній напругою 150 кВ ЛГВ-11 та ЛГВ 12.

Станом на 01.07.2021 повітряні лінії електропередачі напругою 154 кВ ЛГВ-11 та ЛГВ 12 працювали по схемі нормального режиму, знаходяться під напругою та навантаженням. Роботи з проведення ремонту зазначених ліній електропередачі в період 2020-2021 років не проводились.

При цьому, Управління Держенергонагляду у Дніпропетровській області листом від 05.07.2021 № 8/16.4-579-21 рекомендувало АТ «Нікопольський завод феросплавів» привести свої дії до вимог нормативно-правових актів в галузі електроенергетики з питань дотримання встановленого порядку застосування заходів з обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам.

Також, враховуючи пріоритетність розвитку відновлюваної енергетики для реалізації Європейського зеленого курсу і беручи до уваги досить тривалий час відключення СЕС від мережі, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України листом від 12.07.2021 № 595-02/17/3-21 звернулося до НКРЕКП з проханням сприяти у вирішенні зазначеного питання.

Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

При цьому, відповідно до вимог пунктів 11 та 12 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор контролює додержання ліцензіатами

законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської діяльності та вживає заходів до запобігання порушенням ліцензійних умов, а також розглядає справи про порушення ліцензійних умов, а також справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає рішення про застосування санкцій, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом, приймає у межах своєї компетенції рішення про направлення до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення законодавства.

Згідно з наявною у Держенергонагляду інформацією, АТ «Нікопольський завод феросплавів» включений до «Реєстру суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулює НКРЕКП». Також постановою НКРЕКП від 16.10.2018 № 1215 (зі змінами) АТ «Нікопольський завод феросплавів» видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

На підставі зазначеного та з метою здійснення оцінки відповідності вимогам нормативних документів у галузі електроенергетики та ліцензійним умовам провадження господарської діяльності дій АТ «Нікопольський завод феросплавів», а також прийняття рішення про притягнення порушника до відповідальності, представникам ТОВ «Екотехнік Нікополь» доцільно звернутися до НКРЕКП.

З повагою

Міністр

Герман ГАЛУЩЕНКО

Апарат Верховної Ради України
КАРТКА ДОКУМЕНТА



597371

Кореспонденти Галущенко Г. В. Міністерство енергетики України
(всього 1)
Вид документа Відповідь на депутатський запит
Вих. № та дата кореспондента № ДСК НД/1.1-4.2-11380 від 22.07.2021
Реєстр. № та дата реєстрації 244418 від 22.07.2021
Арк./прим. 3/1
Стислий зміст від 02.07.2021 № 11/10-1097 Відповідь на запит н.д. Кабаченку В.В. щодо незаконного відключення від електромереж АТ «Нікопольський завод феросплавів» сонячної електростанції ТОВ «Екотехнік Нікополь»

Проходження документа (особа, у якій є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис