



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-228

22.10.2021

Голові Луганської обласної
військово-цивільної адміністрації

ГАЙДАЮ С.В.

Шановний Сергію Володимировичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Сухова О. С., оголошений на засіданні Верховної Ради України 22 жовтня 2021 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

Руслан СТЕФАНЧУК



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
СУХОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5. E-mail: sukhov@rada.gov.ua

№608-312/ВР

від «28» вересня 2021 року

✓ **Голові Луганської обласної
військово цивільної адміністрації
Сергію ГАЙДАЮ**

**Рубіжанському міському голові
Луганської області
Сергію ХОРТІВУ**

***Щодо надання інформації стосовно
реконструкції Рубіжанської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 7 Рубіжанської міської ради
та строків виправлення недоліків***

Депутатський запит

(у порядку ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України»)

До мене, як до народного депутата України, звернулися стурбовані мешканці міста Рубіжного Луганської області щодо неякісного ремонту у Рубіжанській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 7.

Згідно з наданою мені інформацією, з 12 травня 2020 року у вказаній школі проводиться ремонт згідно з проектом «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Рубіжанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 Рубіжанської міської ради

Луганської області, яка знаходиться за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Визволителів, буд.53 (санація), замовником якого є Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Відповідно до договору будівельного генпідряду, виконання робіт здійснює приватне підприємство «Строй-Клуб Плюс».

Станом на 21 вересня 2021 року в ході проведення ремонтних робіт виявлені наступні недоліки:

1. Пожежна сигналізація:

- сигнали пожежної сигналізації не виведені на пульт центральної пожежної сигналізації;

- пожежна сигналізація не виведена повністю з-під підвісної стелі;

- пошкоджені дроти, які з'єднують датчики пожежної сигналізації.

2. Течуть піддашки до входів у вестибюль школи під час дощу.

3. Не надійно закріплені відливи по всій школі. Відсутні відливи:

- перед вентиляційним приміщенням (актова зала);

- в їдальні - 1 шт.;

- III поверх в санвузлах - 3 шт.;

- в кабінеті заступника директора II поверх - 1 шт.

4. Не відрегульовано збіг води на водостічних трубах по периметру школи (тече повз труби).

5. У період дощів між 2 і 3 поверхами під відлив заходить вода (тече на сходовий майданчик).

6. Не зроблені відкоси на вікнах, географічний майданчик, підвальне приміщення.

7. Не встановлені підвіконня у коридорі спортивної зали, сходах пожежного виходу.

8. Не встановлені захисні ґрати на вікнах: учительська (3 шт.), пожежні сходи (3 шт.), центральний сходовий проліт (2 шт.).

9. Їдальня:

- вхід не пофарбовано;

- ганок не відремонтовано;
- не замінені двері пожежного виходу.

10. Не замінено на даху:

- люк виходу з географічного майданчика;
- вхідні двері.

11. Вестибюль:

- відсутня 1 плитка на стелі і 2 плитки зіпсовані внаслідок протікання дощових опадів;
- на підлозі пошкоджена плитка.

12. Бетонний паркан, який встановлено по периметру школи, зроблений з крихкого матеріалу, секції надійно не закріплені, а тому частина паркану на шкільному стадіоні зруйнована. Не встановлені ворота та хвіртка на входах на територію школи.

Паркан знаходиться в аварійному стані, що є предметом обговорення та обурення громадськості. Постійно виявляються місця руйнування паркану, що є небезпечним і потребує негайної заміни на металевий.

Враховуючи викладену проблематику, прошу Вас:

1. Надати належним чином завірені копії Договору будівельного генпідряду та додаткових угод (у тому числі акти, додатки, тощо) щодо реконструкції Рубіжанської спеціалізованої школи I-III ступенів № 7 Рубіжанської міської ради.
2. Надати інформацію щодо строку виправлення вказаних у запиті недоліків.
3. Надати інформацію, які заходи здійснюються Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та Рубіжанською міською радою щодо належного виконання ремонтних робіт у Рубіжанській спеціалізованій школі I-III ступенів № 7 Рубіжанської міської ради.
4. Відповідь на депутатський запит прошу надати у порядку, передбаченому Законом України «Про статус народного депутата України».

**З повагою
Народний депутат України**



Сухов О. С.