



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-229

22.10.2021

Рубіжанському міському голові

Луганської області

ХОРТІВУ С.І.

Шановний Сергію Івановичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Сухова О. С., оголошений на засіданні Верховної Ради України 22 жовтня 2021 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

Руслан СТЕФАНЧУК



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
СУХОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5. E-mail: sukhov@rada.gov.ua

№608-312/ВР

від «28» вересня 2021 року

**Голові Луганської обласної
військово цивільної адміністрації
Сергію ГАЙДАЮ**

**✓ Рубіжанському міському голові
Луганської області
Сергію ХОРТІВУ**

***Щодо надання інформації стосовно
реконструкції Рубіжанської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 7 Рубіжанської міської ради
та строків виправлення недоліків***

Депутатський запит

(у порядку ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України»)

До мене, як до народного депутата України, звернулися стурбовані мешканці міста Рубіжного Луганської області щодо неякісного ремонту у Рубіжанській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 7.

Згідно з наданою мені інформацією, 3 12 травня 2020 року у вказаній школі проводиться ремонт згідно з проектом «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Рубіжанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 Рубіжанської міської ради

Луганської області, яка знаходиться за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Визволителів, буд.53 (санация), замовником якого є Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Відповідно до договору будівельного генпідряду, виконання робіт здійснює приватне підприємство «Строй-Клуб Плюс».

Станом на 21 вересня 2021 року в ході проведення ремонтних робіт виявлені наступні недоліки:

1. Пожежна сигналізація:

- сигнали пожежної сигналізації не виведені на пульт центральної пожежної сигналізації;

- пожежна сигналізація не виведена повністю з-під підвісної стелі;

- пошкоджені дроти, які з'єднують датчики пожежної сигналізації.

2. Течуть піддашки до входів у вестибюль школи під час дощу.

3. Не надійно закріплені відливи по всій школі. Відсутні відливи:

- перед вентиляційним приміщенням (актова зала);

- в їдальні - 1 шт.;

- III поверх в санвузлах - 3 шт.;

- в кабінеті заступника директора II поверх - 1 шт.

4. Не відрегульовано збіг води на водостічних трубах по периметру школи (тече повз труби).

5. У період дощів між 2 і 3 поверхами під відлив заходить вода (тече на сходовий майданчик).

6. Не зроблені відкоси на вікнах, географічний майданчик, підвальне приміщення.

7. Не встановлені підвіконня у коридорі спортивної зали, сходах пожежного виходу.

8. Не встановлені захисні ґрати на вікнах: учительська (3 шт.), пожежні сходи (3 шт.), центральний сходовий проліт (2 шт.).

9. Їдальня:

- вхід не пофарбовано;

- ганок не відремонтовано;
- не замінені двері пожежного виходу.

10. Не замінено на даху:

- люк виходу з географічного майданчика;
- вхідні двері.

11. Вестибюль:

- відсутня 1 плитка на стелі і 2 плитки зіпсовані внаслідок протікання дощових опадів;
- на підлозі пошкоджена плитка.

12. Бетонний паркан, який встановлено по периметру школи, зроблений з крихкого матеріалу, секції надійно не закріплені, а тому частина паркану на шкільному стадіоні зруйнована. Не встановлені ворота та хвіртка на входах на територію школи.

Паркан знаходиться в аварійному стані, що є предметом обговорення та обурення громадськості. Постійно виявляються місця руйнування паркану, що є небезпечним і потребує негайної заміни на металевий.

Враховуючи викладену проблематику, прошу Вас:

1. Надати належним чином завірені копії Договору будівельного генпідряду та додаткових угод (у тому числі акти, додатки, тощо) щодо реконструкції Рубіжанської спеціалізованої школи I-III ступенів № 7 Рубіжанської міської ради.
2. Надати інформацію щодо строку виправлення вказаних у запиті недоліків.
3. Надати інформацію, які заходи здійснюються Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та Рубіжанською міською радою щодо належного виконання ремонтних робіт у Рубіжанській спеціалізованій школі I-III ступенів № 7 Рубіжанської міської ради.
4. Відповідь на депутатський запит прошу надати у порядку, передбаченому Законом України «Про статус народного депутата України».

**З повагою
Народний депутат України**



Сухов О. С.