



ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
(ДЕРЖАРХБУДІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ)

бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ-133, 01133, тел. 291-69-69, факс 291-69-68

E-mail: dabi@dabi.gov.ua Web: <http://www.dabi.gov.ua> Код ЄДРПОУ 37471912

19.06.2015 № 40-203-6/5119

На № _____ від _____

Народному депутату України
Шиньковичу А. В.

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008,
Верховна Рада України

*Щодо розгляду депутатського
запиту*

Шановний Андрію Васильовичу!

Державна архітектурно-будівельна інспекція України розглянула в межах компетенції Ваш депутатський запит від 13.05.2015, оголошений на засіданні Верховної Ради України 15.05.2015 № 11/10-1227, який надійшов листом Генеральної прокуратури України від 28.05.2015 № 05/1-34955-15, стосовно стану будівлі поліклініки Ізяславської центральної районної лікарні по вул. Б. Хмельницького, 47 у м. Ізяславі Хмельницької області після обвалу 24.11.2013, і повідомляє.

За інформацією, наданою територіальним органом-структурним підрозділом Держархбудінспекції – Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області (далі – Управління), 13.05.2015 за зверненням голови Ізяславської районної державної адміністрації було здійснено комісійне вивчення стану аварійної будівлі поліклініки Ізяславської ЦРЛ.

Комісією у складі: директора Комунального закладу «Хмельницький обласний центр централізованого господарського обслуговування закладів охорони здоров'я» - Зілінського М.М., головного державного інспектора Державної інспекції нагляду в промисловості та за об'єктами підвищеної небезпеки територіального управління Держгірпромнагляду у Хмельницькій області - Гуменного В.А., головного державного інспектора інспекційного відділу по Північному регіону Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області - Канюка М.С., головного економіста відділу фінансів галузей виробничої сфери департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації - Мазур Н. А., начальника відділу планування, організації цивільного захисту населення та підготовки органів управління Управління з питань цивільного захисту, Хмельницької

15.06.2015 15:55

ВХ. №

148008

облдержадміністрації - Кореви Ю. М., начальника відділу інженерно-технічних заходів та оповіщення Управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Хмельницькій області - Демчука С. О., заступника директора філії ДП «Укрдержекспертиза» у Хмельницькій області - Стойка Я. М., в присутності голови Ізяславської районної державної адміністрації - Яцкова Б. О., голови Ізяславської районної ради - Борисюка М. С., головного лікаря Ізяславської ЦРЛ - Агапія О. О., міського голови м. Ізяслава - Паньковського В. С. проведено комісійне вивчення стану аварійної будівлі поліклініки Ізяславської ЦРЛ.

Згідно звіту від 28.03.2014 № 1 лабораторії будівельних конструкцій та споруд кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП ТзОВ «НТЦ Західбудакадемія» (м. Рівне), затвердженого експертом з технічного обстеження будівель і споруд Борисюком О.П., причиною обвалення частини будівлі з руйнування простінку 1-го поверху зовнішньої несучої стіни є втрата міцності кам'яної кладки внаслідок її замокання, а також недостатня величина площі опирання плит перекриття на несучу внутрішню стіну.

Згідно звіту технічний стан будівлі та технічний стан несучих стінових конструкцій будівлі визначено як аварійний.

Також у звіті (розділ 9) надані рекомендації щодо підсилення та забезпечення придатності будівлі до експлуатації.

За результатами звіту в 2014 році генеральним проектувальником – ФОП Доманьським В.Г., було розроблено робочий проект «Реконструкція приміщення поліклініки Ізяславської ЦРЛ по вул. Б. Хмельницького, 47 в м. Ізяслав (коригування)», замовник проекту – Ізяславська ЦРЛ.

За результатами експертизи, проведеної філією ДП «Укрдержбудекспертиза» (експертний звіт від 03.04.2015 № 23-00168-15 (23-011121-14)) даний проект розроблено з дотриманням вимог до міцності, надійності, довговічності та кошторисної частини об'єкта будівництва.

Разом з тим, з моменту обвалу частини приміщення поліклініки протягом 2014 – 2015 років, будь-які будівельно-монтажні роботи не проводились, в результаті чого, аварійна будівля представляє собою загрозу для життя і здоров'я людей.

За результатами огляду комісія запропонувала районній державній адміністрації:

1. Забезпечити охорону аварійно-небезпечної будівлі та унеможливити доступ сторонніх осіб;

2. Вжити заходів щодо термінового виконання робіт стосовно розборки аварійної ділянки будівлі поліклініки, при цьому врахувати заходи щодо підсилення будівлі та недопущення подальшого руйнування;

3. Спільно з Ізяславською районною та міською радами вивчити питання щодо вишукування приміщення для розміщення поліклінічного відділення;

4. Вийти з клопотанням до Хмельницької обласної ради щодо виділення коштів для проведення зазначених робіт.

Відповідно до чинного законодавства зазначені вище питання не належать до компетенції Держархбудінспекції та її територіальних органів.

Відповідно до даних Єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів інформація про даний об'єкт станом на 10.06.2015 відсутня.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З повагою

**Перший заступник Голови
Державної архітектурно-будівельної
Інспекції України**



С.В. Драч