



**МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ**

(Міненерговугілля України)

01601, м.Київ, вул. Хрещатик, 30, тел.: 206-38-44, 206-38-45, ф.: 531-36-92

E-mail: kanc@mev.energy.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37471933

07.04.2015 № 100/3-82-1229

На № _____ від _____

**Народному депутату України
Жолобецькому О.О.**

Шановний Олександрє Олександровичу!

На виконання доручення Голови Верховної Ради України від 20.03.2015 № 11/10-697 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розглянуло Ваш лист від 19.03.2015 № 327/31 щодо ситуації, яка склалася з відключенням від енергопостачання ретранслятора Миколаївського філіалу Концерну радіомовлення радіозв'язку та телебачення у селі Луч Жовтневого району Миколаївської області та повідомляє.

За дорученням Міненерговугілля Держенергонаглядом та уповноваженими представниками та ПАТ «Миколаївобленерго», перевірено факти, зазначені у зверненні, та встановлено.

Згідно з вимогами статті 26 Закону України «Про електроенергетику», споживання електроенергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником.

Взаємовідносини між споживачами електричної енергії (юридичними особами та фізичними особами) та енергопостачальником регулюються Правилами користування електричною енергією (далі – ПКЕЕ), затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28 (із змінами).

Згідно з вимогами пункту 10.2 ПКЕЕ, споживач електричної енергії зобов'язаний, зокрема, оплачувати обсяг спожитої електричної енергії, а також здійснювати інші платежі відповідно до умов договору.

Згідно з вимогами пункту 6.6 ПКЕЕ, оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється споживачем, як правило, у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період.

Початок та тривалість розрахункового та/або планового періоду для розрахунку плати за спожиту електричну енергію, форма та порядок оплати, терміни здійснення планових платежів та остаточного розрахунку зазначається у договорі, укладеному між постачальником електричної енергії та споживачем.

У відповідності з вимогами пункту 7.3 ПКЕЕ, обмеження в споживанні електричної енергії внаслідок відключення споживача має проводитися за умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання інших споживачів та субспоживачів. У разі відсутності

технічної можливості виконання умови одночасного збереження необхідних рівнів надійності і якості електропостачання інших споживачів та субспоживачів за відповідною схемою електропостачання споживач, електропостачання якого має бути обмежене або припинене, зобов'язаний надати доступ до власних електроустановок уповноваженим представникам електропередавальної організації або постачальника електричної енергії для вибіркового відключення струмоприймачів з наступним пломбуванням пристроїв їх підключення.

Згідно з вимогами пункту 7.5 ПКЕЕ, попередження про припинення повністю або частково постачання електричної енергії оформляється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено.

На сьогодні, у відповідності до наказу Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення від 14.08.2012 №235, у зв'язку з реорганізацією, ретранслятор у с. Луч Жовтневого району Миколаївської області (Лучівська філія Концерну РРТ) є структурним підрозділом (цех № 3) Миколаївської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (далі – МФ Концерну РРТ).

Об'єкт МФ Концерну РРТ у с. Луч є споживачем ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» і отримує електропостачання від мереж напругою 35 кВ від ПС 150/35/10 кВ «Посад-Покровське». З метою електропостачання об'єкта від електричних мереж ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» між МФ Концерну РРТ та ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» було укладено договір про постачання електричної енергії від 01.04.2007 № 20046. Мешканці с. Луч (споживачі ПАТ «Миколаївобленерго») заживлені через мережі зазначеного споживача.

Станом на 27.02.2015 року заборгованість за використану електричну енергію цеху № 3 МФ Концерну РРТ становила 667,8 тис. грн. (з ПДВ). Зазначена заборгованість виникла за період з грудня 2014 по лютий 2015 року у зв'язку з тим, що МФ Концерну РРТ не є юридичною особою, а платником за договором про постачання електроенергії від 01.04.2007 № 20046 є Концерн РРТ, який не своєчасно отримував відповідні кошти з державного бюджету України.

ПАТ «ЕК Херсонобленерго» за період з грудня 2014 по лютий 2015 року на ім'я керівника Концерну РРТ за адресою: вул. Дорогожицька, 10, м. Київ, 04112, було підготовлено 6 повідомлень про відключення зазначеного об'єкта Концерну РРТ від електричних мереж (намічені дати відключень: 11.12.2014, 23.12.2014, 30.12.2014, 12.02.2015, 24.02.2015 та 05.03.2015). Повідомлення надавались під підпис представникам Концерну РРТ. Фактично об'єкт жодного разу не вимикався. А 05.03.2015 працівниками МФ Концерну РРТ, в порушення вимог пункту 7.3 ПКЕЕ, було відмовлено представникам ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у доступі до електроустановок об'єкта для виконання відключень і пломбування ввідних комутаційних апаратів, про що було складено Акт від 05.03.2015 № Д 20046 про не допуск. Акт підписано інженером цеху № 3 МФ Концерну РРТ Суперсоном В.С.

У зв'язку із не допуском представниками ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» згідно з Актом-розпорядженням від 05.03.2015 № 1182, було відключено енергетичні об'єкти «ПС-35/10 кВ Луч 2; ПС-35/10 кВ Копані 2» Концерну РРТ з центрів живлення ПС 150/35/10 кВ «Посад-Покровське», від яких живиться радіоцентр. Внаслідок цього також були відключені два трансформаторних пункти напругою 6/0,4 кВ ТП №754 та ТП №755 в с. Луч, які забезпечували електроенергією 12

юридичних осіб ПАТ «Миколаївобленерго» (сумарною потужністю 347,8 кВт) і населення с. Луч (396 абонентів ПАТ «Миколаївобленерго» сумарною потужністю 771 кВт), які не мали заборгованості за спожиту електроенергію.

На підставі зазначеного, Міненерговугілля України повідомляє, що ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» було порушено вимоги пункту 7.3 ПКЕЕ в частині забезпечення відповідних рівнів надійності електропостачання споживачів с. Луч та пункту 2 Порядку обмеження електроспоживання споживачів до рівня екологічної броні електропостачання або повного припинення їм електропостачання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 93 (із змінами), в частині неповідомлення Миколаївської обласної державної адміністрації про відключення категорійного споживача – боржника.

Було встановлено, що до Положення про взаємовідносини між диспетчерськими службами ПАТ «Миколаївобленерго» та ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» не внесено та не розподілено за оперативним керуванням та віданням чергового оперативного персоналу компаній повітряні лінії напругою 35 кВ «Посад-Покровське – Копані 1», «Посад-Покровське – Копані 2», «Посад-Покровське – Луч 1», «Посад-Покровське – Луч 2», що призвело до неузгодженості дій між енергопостачальниками при відключенні споживача – боржника в частині забезпечення електричною енергією інших споживачів.

Після погашення заборгованості Концерну РРТ перед ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» за період з січня по лютий 2015 року у сумі 1 300 тис. грн., з 13.03.2015 було відновлено електропостачання на ретранслятор, заборгованість в сумі 577,7 тис. грн. за березень поточного року не сплачено, що створює передумови до повторного припинення постачання електричної енергії на об'єкт споживача. Станом на 03.04.2015 повідомлень про відключення МФ Концерну РРТ від ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» не надходило.

Умови договору про постачання електричної енергії обов'язкові для виконання кожною із сторін договору, як споживачем електричної енергії, так і енергопостачальником, а їх порушення тягне за собою відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства. На підставі зазначеного, надійне електропостачання об'єктів споживача можливе лише за умови своєчасних та повних розрахунків за поточне споживання електричної енергії з урахуванням реструктуризованої заборгованості.

З метою забезпечення надійного електропостачання споживачів с. Луч та недопущення повторного припинення постачання електричної енергії, Міненерговугілля України надано доручення ПАТ «Миколаївобленерго» та ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» щодо приведення Положення про взаємовідносини між відповідними диспетчерськими службами зазначених електропередавальних організацій у відповідність до вимог нормативних документів в галузі електроенергетики (копія додається).

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

З повагою
Заступник Міністра

О. Светелік



**МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ**

Управління з питань функціонування та реформування

електроенергетичного сектора

01601, м. Київ, вул., Хрещатик, 34, тел. 206-38-11, 531-36-76

06.04.2015 № 32-01/01-693

На № _____ від _____

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

ПАТ «Миколаївобленерго»

Управління з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора Міненерговугілля України розглянуло звернення народного депутата України Жолобецького О.О., яке надійшло на ім'я Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б., щодо забезпечення сталого електропостачання Миколаївського філіала Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення у с. Луч Жовтневого району Миколаївської області, та повідомляє.

Відключення об'єкту МФ Концерн РРТ за заборгованість в березні поточного року було здійснене з порушенням вимог ПКЕЕ в частині збереження відповідних рівнів надійності споживачів та населення, які отримують електричну енергію через мережі основного споживача.

З метою забезпечення надійного електропостачання споживачів с. Луч Жовтневого району Миколаївської області та недопущення повторного припинення постачання електричної енергії на їх об'єкти при відключенні електроустановок основного споживача, Управління рекомендує ПАТ «Миколаївобленерго» та ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» привести Положення про взаємовідносини оперативного персоналу у відповідність до вимог нормативно-технічних документів в галузі електроенергетики. А саме, внести до відповідних переліків та розподілити за способом оперативного керування та відання чергового оперативного персоналу компаній повітряні лінії напругою 35 кВ «Посад-Покровське – Копані 1», «Посад-Покровське – Копані 2», «Посад-Покровське – Луч 1», «Посад-Покровське – Луч 2».

Про виконання вимог цього листа рекомендуємо в двотижневий термін інформувати Миколаївську та Херсонську обласні державні адміністрації та Управління з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора Міненерговугілля.

Начальник Управління

А. Огньов