

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»

пл. Івана Франка, 5, м. Київ, Україна, 01001, тел. 207-60-75, 207-60-76, факс 207-60-60
E-mail: kanc@kievenergo.com.ua


23.03.2015 № 4243/32100/2329
На № 11/10-417 від 06.03.2015

Народному депутату України
Ілленку А.Ю.

буд. 5, вул. Грушевського
м. Київ, 01008

Шановний Андрію Юрійовичу!

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» розглянуто лист голови Верховної ради України Гройсмана В.Б. щодо Вашого депутатського запиту стосовно відновлення гарячого водопостачання житлових будинків за адресами: вул. Шолом-Алейхема, 20, 22, 24, 26.


Повідомляємо, що заявнику в особі  житлового будинку 24 на вул. Шолом-Алейхема, надано відповідь, копія якої додається.

У разі виникнення додаткових запитань чи пропозицій Вам буде надано вичерпну відповідь у встановлений термін.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

Комерційний директор



Є.Ю. Бушма



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»**

пл. Івана Франка, 5, м. Київ, Україна, 01001
кол-центр 1588 (зі стаціонарного телефону) або (044) 202-15-88 (з мобільного та стаціонарного телефону)

www.kyivenergo.ua

23.03.2015 № 42 АУ/ОІК/1
На № 11/10-417 від 06.03.2015

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» розглянуто лист голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. щодо Вашого звернення до народного депутата України Ілленка А.Ю. стосовно відновлення гарячого водопостачання житлових будинків за адресами: вул. Шолом-Алейхема, 20, 22, 24, 26.

Повідомляємо, що гарячим водопостачанням житлові будинки на вул. Шолом-Алейхема, 22, 24, 26 забезпечуються від центрального теплового пункту на вул. Шолом-Алейхема, 22. Житловий будинок на вул. Шолом-Алейхема, 20 – від вбудованого індивідуального теплового пункту за цією ж адресою, обладнання якого утримується на балансі та перебуває на технічному обслуговуванні ЖБК «Росія».

З 18.11.2014 до 04.03.2015 незадовільне гаряче водопостачання житлових будинків на вул. Шолом-Алейхема, 22, 24, 26 було пов'язано з пошкодженням циркуляційних насосів гарячого водопостачання. Нині роботу циркуляційних насосів відновлено.

17.03.2015 працівники ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» спільно з інженером ЖЕК-301 Бабич О.І. провели обстеження центрального теплового пункту та встановили, що параметри гарячого водопостачання відповідають нормативним, про що складено акт.

Водночас у ході наведеного обстеження встановлено, що температура гарячого водопостачання в точках водорозбору квартири 199 житлового будинку на вул. Шолом-Алейхема, 24 відповідає санітарним нормам, про що також складено акт.

Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання чи пропозиції, завжди можете розраховувати на нашу своєчасну відповідь.

З повагою

Керівник департаменту інформаційно-консультаційної роботи з клієнтами



М.В. Лозова