





**О. О. МАРЧЕНКУ**

1361/0/2-16 від 28.01.16

від 25.12.15

Шановний Олександр Олександровичу!

Розглянувши Ваш запит щодо заборони проектування та встановлення дахових котелень у будинках і спорудах громадського призначення, повідомляємо.

Вимоги, наведені у пункті 4.9 ДБН В.2.5-77:2014 “Котельні”, не забороняють встановлення дахових котелень у будинках і спорудах громадського призначення, а обмежують проектування котелень (у тому числі окремих котлів, обладнання і устаткування) прибудованих, вбудованих та дахових для таких будинків і споруд, як дошкільні навчальні заклади; навчальні заклади; заклади охорони здоров’я та відпочинку (лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні, санаторії та санаторії-профілакторії); заклади соціального захисту населення (крім центрів зайнятості населення).

Такі вимоги були встановлені “СНІП ІІ-35-76 “Котельные установки”, які діяли з 1 січня 1978 р. до 1 січня 2015 р., та пов’язані, зокрема, із складністю евакуації розміщених у цих закладах громадян (дітей та маломобільних груп населення) у разі виникнення непередбачених ситуацій. Згідно з існуючою світовою практикою, у тому числі європейською, можливість виконання тих чи інших новітніх інженерно-технічних рішень повинно розглядатися з урахуванням, зокрема, результатів оцінки ризиків, небезпечних наслідків.

Зважаючи на актуальність питання, Мінрегіоном у 2016 році планується проведення роботи з узагальнення нормативної бази ЄС, за результатами якої можливе внесення змін до ДБН В.2.5-77:2014 “Котельні”.

### 3 повагою

**Віце-прем'єр-міністр України – Міністр  
регіонального розвитку, будівництва та  
житлово-комунального господарства**

## Геннадій ЗУБКО

Апарат  
Верховної Ради України

29.01.2016 09:14

BX. № 19683