



УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35
E-mail: roda@rv.gov.ua Код ЄДРПОУ 13986712

На № _____ від _____

Народний депутат України
В.Яніцький

Шановний Василю Петровичу!

Розглянувши 04.05.2016 спільно з ПАТ «Рівнеобленерго», Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Рівненській області (далі – Інспекція) та сектором Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Рівненській області лист Голови Верховної Ради України А.Парубія від 22.04.2016 № 11/10-1317 стосовно запиту народного депутата України В.Яніцького щодо звернення депутата Рокитнівської районної ради М.Кузьмича стосовно критичної ситуації із низькою напругою в електромережі с. Вежиця Рокитнівського району із виїздом на місце, повідомляємо наступне.

Інспекцією спільно із ПАТ «Рівнеобленерго» проведено перевірку наведених фактів щодо неякісного електропостачання жителів с. Вежиця Рокитнівського району.

Електропостачання споживачів с. Вежиця здійснюється по повітряній лінії (далі – ПЛ) 0,4 кВ від КТП-181. Мережа електропостачання виконана на залізобетонних опорах лінією Л-1 «ОЗЕРО» довжиною 3,13 км, Л-2 «СЕЛО» - 2,35 км, Л-3 «ЦЕНТР» - 3,35 км алюмінієвими дротами А 25.

Встановлена потужність силового трансформатора становить 100 кВа при загальній договірній величині по споживачам 267 кВт та вимагає заміни силового трансформатора на КТП 181. Проведені заміри рівнів напруги підтвердили невідповідність напруги в електромережі вимогам діючих нормативно-правових актів.

Додатково встановлено, що на ПЛ необхідно змонтувати контури повторних заземлень, виконати розвантаження по фазах шляхом переключення житлових будинків мешканців села, виконати перетягування проводів та чищення трас ПЛ в межах населеного пункту.

На усунення виявлених недоліків енергопостачальній організації Інспекцією буде виданий припис з терміном виконання до 15.08.2016.

Заявника повідомлено окремим листом.

Вказане питання знаходиться на контролі облдержадміністрації.

З повагою,

Перший заступник голови адміністрації

Ю.Приварський

Беленко К.М., 28-88-68.
Узаг. звернення Кузьмич

К
М2 Рівненська обласна державна адміністрація
№вх-2855/0/01-01 в/16 від 06.05.2016
арк. 1

