



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-2484

22.06.2018

Генеральному прокурору України

**ЛУЦЕНКУ Ю.В.**

Шановний Юрію Віталійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Павленка Ю. О., оголошений на засіданні Верховної Ради України 22 червня 2018 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додатки:** депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.;  
матеріали на 25 арк. - тільки адресату

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**



# НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

“ 18 ” червня 2018 р.

Вих. № 183/2.2-43

Генеральному прокурору України

**Ю.В. ЛУЦЕНКУ**

01601 м. Київ, вул. Різницька 13/15

## ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо відповідальності посадових осіб*

*Бердичівської міської влади за трагічні події*

*5 березня 2018 року, в результаті якої загинуло 8 осіб*

***Шановний Юрію Віталійовичу!***

До мене, як до народного депутата України, звернулись родичі загиблих у трагедії, що сталась 05 березня 2018 року в квартирі №7 будинку №4А по вул. Білопільській у м. Бердичеві Житомирської області зі скаргою на затягування процесу розслідування вказаних подій правоохоронними органами та непритягнення винних осіб до відповідальності.

05 березня 2018 року сталася жахлива за своїми наслідками трагедія – внаслідок смертельного отруєння чадним газом (оксидом вуглецю), за вищевказаною адресою загинуло восьмеро осіб, наймолодший з яких, Калінчук Ангеліні, був лише один рік.

Будинок, в якому проживали загиблі, належить та обслуговується міським комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством № 7 (МК ВЖРЕП №7) Бердичівської міської ради Житомирської області.

Згідно Акту №2 технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, затвердженим Головою Державної служби України з питань праці 08.05.2018 року (далі – Акт технічного розслідування), причинами виникнення аварії стало засмічення продуктами горіння димовентильційного каналу та порушення будови вентиляційної вивідної системи будинку, внаслідок чого, тяга в димовому каналі була відсутня.

Критична засміченість сажею та золою димоходу стала наслідком недбалого та безвідповідального ставлення посадових осіб комунального підприємства, безпосередньо відповідальних як за роботи з чистки каналів, так і здійснення комплексного контролю за вказаними роботами та забезпечення необхідними приладами та устаткуванням.

З Акту технічного розслідування вбачається, що працівниками комунального підприємства без проведення фактичних вимірів та досліджень, огляду вентиляційних шахт, формально складено відомість №20 від 02.01.2018 року МК ВЖРЕП №7 та Акт про періодичну перевірку димових та вентиляційних каналів від 06.02.2018 року, в яких зроблено висновки про відповідність вивідних каналів технічним умовам та придатності для відводу продуктів згорання від побутових газових пристроїв.

Крім того, місцеві мешканці та родичі загиблих спростовують сам факт проведення будь-яких обстежень на початку року та відзначають, що жодних перевірок 02.01.2018 року в будинку по вул. Білопольській №4А у м. Бердичеві не проводилось. Підписи, що містяться у відомості №20 є підробленими, оскільки деякі громадяни, прізвища яких зазначені у відомості, не проживають у зазначеному будинку понад рік!

Дані обставини свідчать про кричущу та злочинну безвідповідальність міської влади в галузі організації діяльності комунального господарства, вбачають в діях відповідальних осіб халатне та недбале ставлення до виконання службових обов'язків.

Крім того, варто констатувати той факт, що в місті Бердичеві відсутній дієвий контроль та системна робота комунальних підприємств з перевірки придатності димовентиляційних каналів та внутрішньобудинкових мереж із використанням високоточних вимірювальних приладів, виявлення та усунення причин, що можуть призвести до тяжких наслідків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу невідкладно провести перевірку та дати правову оцінку фактам, встановленим в Акті № 2 технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, надати правову оцінку діям посадових осіб МК ВЖРЕП №7 при складанні документів перевірки димових та вентиляційних каналів, які містять явні ознаки підробки та службової недбалості посадових осіб комунального підприємства.

Разом з тим, звертаю особливу увагу на самоусунення Міського голови міста Бердичів Мазура В.К. від надання допомоги родичам загиблих, їх підтримки та вирішення численних проблем у з'ясуванні об'єктивних причин та подолання наслідків трагедії і прошу надати оцінку його діям.

Про результати розгляду запиту прошу повідомити  
за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул.

Також, відповідь прошу надіслати мені за адресою: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5.

*Додатки: на 25 арк.*

**З повагою**  
**Народний депутат України**



**Ю.О. ПАВЛЕНКО**  
(посв. № 183)