

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»**

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

пл. І. Франка, буд. 5, м. Київ, 01001, тел.: (044) 207-61-00, E-mail: info@kte.kmda.gov.ua, сайт: <https://kte.kmda.gov.ua/>

На № 11/10-1083 від 02.07.2021

Голові
Верховної Ради України
Дмитру РАЗУМКОВУ
вул. Грушевського, буд. 5
м. Київ, 01008

Про надання інформації

Шановний пане Дмитре!

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на виконання Вашого доручення розглянуто звернення депутата Верховної Ради України Шпенова Д. від 30.06.2021 № 18-ОЛ/07 щодо незадовільного теплопостачання мешканців будинків на вул. Дегтярівській, 55 та просп. Перемоги, 80/57.

Повідомляємо, що системи опалення житлових будинків на вул. Дегтярівській, 55 та на просп. Перемоги, 80/57 приєднано до теплових мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від котельні «Артилерійський провулок, 7-А» за залежною схемою через елеваторні вузли.

Обладнання вузлів приєднань, зовнішні теплові мережі до зазначених житлових будинків та котельня «Артилерійський провулок, 7-А» утримуються на балансі КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» і перебувають у справному технічному стані.

У попередні опалювальні періоди на вихідному колекторі котельні параметри гідравлічного режиму підтримувалися згідно з режимними картами роботи теплових мереж у опалювальний період, температура в подавальному трубопроводі відповідала заданому диспетчерському графіку теплової мережі.

Упродовж останніх трьох років на тепломережах виявлено та усунуто 11 пошкоджень, серед яких 5 – пошкодження внутрішньобудинкової системи, яка перебуває на обслуговуванні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва».

Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» перевірить готовність систем теплоспоживання житлових будинків на вул. Дегтярівській, 55 та на просп. Перемоги, 80/57 до роботи в опалювальний період 2021/2022 року.

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» із зазначеного питання надано відповідь депутату Верховної Ради України Шпеню Д.

Додаток: копія листа КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

Директор

Вадим Єгоренко
Нінель Феденко 207-60-52

Вячеслав БІНД

28АУ/4/01/1/2917 від 19.07.2021



Апарат Верховної Ради України
242323 від 21.07.2021
595267



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»**

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

пл. І. Франка, буд. 5, м. Київ, 01001, тел.: (044) 207-61-00, E-mail: info@kte.kmda.gov.ua, сайт: https://kte.kmda.gov.ua/

На № 18-ОЛ/07 від 30.06.2021

Народному депутату України
Дмитру ШПЕНОВУ
вул. Грушевського, буд. 5
м. Київ, 01008

Про теплопостачання

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (Підприємство) на доручення Голови Верховної Ради України Разумкова Д. від 02.07.2021 № 11/10-1083 розглянуто Ваше депутатське звернення щодо незадовільного теплопостачання мешканців будинків на вул. Дегтярівська, 55 та просп. Перемоги, 80/57.

Повідомляємо, що системи опалення житлових будинків 55 на вул. Дегтярівській та 80/57 на просп. Перемоги приєднано до теплових мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від котельні «Артилерійський провулок, 7-А» за залежною схемою через елеваторні вузли.

Обладнання вузлів приєднань, зовнішні теплові мережі до зазначених житлових будинків та котельня «Артилерійський провулок, 7-А» утримуються на балансі КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» і перебувають у справному технічному стані.

У попередні опалювальні періоди на вихідному колекторі котельні параметри гідравлічного режиму підтримувалися згідно з режимними картами роботи теплових мереж у опалювальний період, які щороку розробляються за результатами гідравлічних розрахунків теплової мережі, температура в подавальному трубопроводі відповідала заданому диспетчерському графіку теплової мережі.

Упродовж останніх трьох років на тепломережах виявлено та усунуто 11 пошкоджень, серед яких 5 – пошкодження внутрішньобудинкової системи.

Внутрішньобудинкова система опалення наведених житлових будинків перебуває на обслуговуванні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва». Якість послуг з теплопостачання залежить не лише від параметрів теплоносія та роботи тепломеханічного обладнання теплового пункту, а також від технічного стану та збалансованої роботи внутрішньобудинкової системи балансоутримувача будинку.

Водночас інформуємо, що відповідно до вимог пп. 2, 2.2, 3 розділу Х Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду для оцінки готовності до роботи в опалювальний період 2021/2022 р. систем теплоспоживання балансоутримувачі житлових будинків після виконання обов'язкового переліку робіт з підготовки системи теплоспоживання до роботи в опалювальний період надає упродовж серпня – вересня відповідному району теплових мереж СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» заявку щодо перевірки системи теплоспоживання до роботи в опалювальний період. Підприємство перевіряє виконання планових організаційно-технічних заходів з підготовки об'єкта до осінньо-зимового періоду, стан будинку та надає висновок про його готовність (підписує акт готовності) або неготовності (надає припис про усунення зауважень).

Директор

Вадим Єгоренко
Нінель Феденко 207-60-52

Вячеслав БІНД



28АУ/4/01/1/2916 від 19.07.2021

